PŮDORYS 1.NP
NOVÝ STAV
1:50



VÝPIS PRVKŮ ZATEPLENÍ

(1)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F, FASÁDNÍ Ω TL.140mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD OROVNĚ ±0,000m PO OROVEŇ cca +11,800m – HLAVNÍ PLOCHY, VČETNĚ BOSÁZENÉ PLOCHY (270,35M2)	1508,87m2
(2)	VKZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.30mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, – SYSTÉM, NEOPRAVO (1081,4cm) A VOD PARAPETY (277,15 bm) VŠECH VRCHLÍ OTVORŮ	339,6m2
(3)	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10)Y=200÷300 kPa) O TL.140mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MAMKOLIT (ZAMŘÍŽOVÁNÍ) – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	232,43m2
(4)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.100mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD OROVNĚ ±0,000m PO OROVEŇ cca +4,200m – HLAVNÍ PLOCHY, KROMĚ VÝCHODNÍ STĚNOVÉ ČÁSTI	243,9m2
(5)	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10)Y=200÷300 kPa) O TL.100mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MAMKOLIT (ZAMŘÍŽOVÁNÍ) – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	83,95m2
(6)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL - ROZMĚRU CCA 150x30 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA (+5%)	520bm
(7)	VKZS, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 140 MM, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5 MM, PLOCHY NAD VENKOVNÍM DVEŘNÍM, VČETNĚ BOSÁZENÉ PLOCHY (40,35M2)	102,93m2
(8)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL - ROZMĚRU CCA 150x75 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	165,4bm
(9)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL SÍTĚNÍ ŘÍMSY ROZMĚRU CCA 250x400 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	60bm
(10)	VKZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.50mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm – ATIKA PLOCHÉ STŘECHY	53,5m2
(11)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.100mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	14,5m2
(12)	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10)Y=200÷300 kPa) O TL.50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	73,5m2

DO VŠECH DILATACÍ BUDE VLOŽENA DO HLOUBKY 500 MM TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKUPO OROVEŇ ±0,000M XPS (3M2), OD OROVNĚ ±0,000M PO OROVEŇ CCA +11,850M PPS (40M2)

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM SYSTÉMEM
- NOVÉ PROVÁDĚNÉ A ZPĚTNÉ MONTOVANÉ KONSTRUKCE, RESPEKTIVE ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA

NAD VCHODY DO OBJEKTU SE PROVEDE ZATEPLENÍ NA ŠÍŘKU OTVORU Z TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY NA CELOU VÝŠKU OBJEKTU - NA VÝKRESE ZNAČENO - ZT

±0,000 = PODLAHA V 1.NP

EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHRUSTOVA, SLEZSKÁ OSTRAVA

Stavební a rozvojová s.r.o.
Zámecká 1a/1, Ostrava
Tel.: 596 232 112
Fax: 596 611 112
Email: info@stavros.cz

Projektant:	Ing.OSÁNEK Vladimír	BLUECZKO Pavel
Spolupracovali:	Ing.OSÁNEK Vladimír	

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 5, 729 30 OSTRAVA

A – POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

A.1 – ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

Stupeň:	DPS	Datum: 9.3.2013
Číslo:	27	Měřítko: 1 : 50
Číslo zakázky:	13-006-02	Číslo výkresu: A.1.2.8
Revize:		00