PŮDORYS 3.NP

NOVÝ STAV
1:50



DETAIL 8

NOVÝ STAV



VÝPIS PRVKŮ ZATEPLENÍ

(1)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F, FASÁDA Ω TL.140mm, SLINUTÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD ORONÉ ±0,000m PO OROVEŇ cca +11,800m – HLAVNÍ PLOCHY, VČETNĚ BOSÁŽOVÉ PLOCHY (270,35M2)	1508,87m2
(2)	VKZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.30mm, SLINUTÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, – SYSTÉM, NÁSPRAHY (1081,4cm) A PODPARAPETY (277,15 bm) VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ	339,6m2
(3)	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAMI (CS(10/Y)+250÷300 kPa) O TL.140mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MAMMUT (ZMRZLENÝ) – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD ORONÉ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	232,43m2
(4)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F V FASÁDĚ Ω TL.100mm, SLINUTÁVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD ORONÉ ±0,000m PO OROVEŇ cca +4,200m – HLAVNÍ PLOCHY, KROMĚ VÝSOKÝCH SVĚTLÉ ŠEDÝ	243,9m2
(5)	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAMI (CS(10/Y)+250÷300 kPa) O TL.100mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MAMMUT (ZMRZLENÝ) – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD ORONÉ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	83,95m2
(6)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL - ROZMĚRU CCA 150x30 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA (+5%)	520bm
(7)	VKZS, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 140 MM, SLINUTÁVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5 MM, PLOCHY NAD VENKOVNÍM ČISTÍNĚ, VČETNĚ BOSÁŽOVÉ PLOCHY (40,35M2)	102,93m2
(8)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL - ROZMĚRU CCA 150x75 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	165,4bm
(9)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL STŘEŠNÍ ŘÍMSY ROZMĚRU CCA 350x400 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	60bm
(10)	VKZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.50mm, SLINUTÁVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm – ATIKA PLOCHÉ STŘECHY	53,5m2
(11)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F, FASÁDA Ω TL.100mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	14,5m2
(12)	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	73,5m2
	DO VŠECH DILATAČ BUDE VLOŽENA DO HLOUBKY 500 MM TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM OD ORONÉ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU/PO OROVEŇ ±0,000M XPS (3M2), DO ORONÉ ±0,000M PO OROVEŇ CCA +11,850M PPS (40M2)	
(13)	– ASFALT. MODIF. FRS 5BS S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE MINIMÁLNÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 G/M2, V PODÉLNÉM SMĚRU VYZTUŽENÉ SKLOĎEŇOVÝM VLÁKNY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘENÝ BŘIDLICOVÝM OCHRANNÝM POSYPEM A NA SPODNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍ PE FÓLIÍ, MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PASU BUDE 4,4 MM – TEP. IZOLAČNÍ KOMPLETIZOVANÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS 100S TL.220mm, DESKY BUDOU KLADENY VE DVOU VRSTVÁCH, HORNÍ VRSTVA S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚ TKANINY (min. 200 g/m2), min.tl. jedna 4,2 mm DÍLCE BUDOU NA STŘECHU MECHANICKY KOTVENY – (nábřehová klíny 100/100mm cca 50 bm)	238,5m2
(14)	– ASFALT. MODIF. FRS 5BS S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE MINIMÁLNÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 G/M2, V PODÉLNÉM SMĚRU VYZTUŽENÉ SKLOĎEŇOVÝM VLÁKNY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘENÝ BŘIDLICOVÝM OCHRANNÝM POSYPEM A NA SPODNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍ PE FÓLIÍ, MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PASU BUDE 4,4 MM – TEP. IZOLAČNÍ KOMPLETIZOVANÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS 100S TL.50mm, DESKY BUDOU KLADENY VE DVOU VRSTVÁCH, HORNÍ VRSTVA S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚ TKANINY (min. 200 g/m2), min.tl. jedna 4,2 mm DÍLCE BUDOU NA STŘECHU MECHANICKY KOTVENY	67,3m2
(15)	– TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAMI (CS(10/Y)=min.300 kPa) Ω TL.120+100mm	6,90m2
(16)	SPÁDOVÉ KLÍNY Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAMI (CS(10/Y)=min.300 kPa) Ω TL. min.150mm	8,28m2
(17)	– 2 x OSB DESKA S PERODRÁŽKOU (PROŠROUBOVÁNO) – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 200S TL. 2x70 MM	710,94m2
(18)	– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE MINIMÁLNÍ HMOTNOSTI 600 g/m2 – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 200S TL. 2x60 MM	186,95m2

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM SYSTÉMEM
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ A ZPĚTNĚ MONTOVANÉ KONSTRUKCE, RESPEKTIVE ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA

NAD VCHODY DO OBJEKTU SE PROVEDE ZATEPLENÍ NA ŠÍŘKU OTVORU Z TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY NA CELOU VÝŠKU OBJEKTU – NA VÝKRESE ZNAČENO - ZT

±0,000 = PODLAHA V 1.NP

EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHRUSTOVA, SLEZSKÁ OSTRAVA

Stavební a rozvojová s.r.o.
Zámecká 1a/1, Ostrava-Jih
tel.: 596 232 111
fax: 596 232 112
e-mail: info@stavrozvoj.cz

Ing.OSÁNEK Vladimír — Ing.OSÁNEK Vladimír — Bc.HECZKO Pavel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30 OSTRAVA

A – POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

DPS — 9.3.2013

27 — 1 : 50

A.1.1 – ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

13-006-02 — A.1.2.10 — 00