PŮDORYS 2.NP

NOVÝ STAV

1:50



VÝPIS PRVKŮ ZATEPLENÍ

(1)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F, FASÁDA O TL.140mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD OROVNĚ ±0,000m PO OROVEŇ cca +11,800m – HLAVNÍ PLOCHY, VČETNĚ BOSÁŽOVÉ PLOCHY (270,35M2)	1508,87m2
(2)	WZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ O TL.30mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, – SYSTÉM NEOPRAVŇ (1081,4cm) A PODPARAPETY (277,15 bm) VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ	339,6m2
(3)	WZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10/Y)=200÷300 kPa) O TL.140mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MAMMUT (ZAMŘÍŽOVÁNÍ) – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	232,43m2
(4)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ O TL.100mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD OROVNĚ ±0,000m PO OROVEŇ cca +4,200m – HLAVNÍ PLOCHY, KROMĚ VÝSTUPŮ STŘEŠNÍ DŘEVY	243,9m2
(5)	WZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10/Y)=200÷300 kPa) O TL.100mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MAMMUT (ZAMŘÍŽOVÁNÍ) – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	83,95m2
(6)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL - ROZMĚRU CCA 150x30 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA (+5%)	520bm
(7)	WZS, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 140 MM, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5 MM, PLOCHY NAD VENKOVNÍM ČVEŘNÍK, VČETNĚ BOSÁŽOVÉ PLOCHY (40,35M2)	102,93m2
(8)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL - ROZMĚRU CCA 150x75 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	165,4bm
(9)	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL STŘEŠNÍ ŘÍMSY ROZMĚRU CCA 350x400 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	60bm
(10)	WZS, TEP. IZOLACE POLYSTIRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ O TL.50mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm – ATIKA PLOCHÉ STŘECHY	53,5m2
(11)	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTIRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ O TL.150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	14,5m2
(12)	WZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10/Y)=200÷300 kPa) O TL.50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	73,5m2
	DO VŠECH ZKLADAČ BUDE VLOŽENA DO HLOUBKY 500 MM TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKUPO OROVEŇ ±0,000M XPS (3M2), OD OROVNĚ ±0,000M PO OROVEŇ CCA +11,850M PPS (40M2)	
	– ASFALT. MODIF. FRS 5851 S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE MINIMÁLNÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 G/M2, V PODÉLNÉM SMĚRU VYZTUŽENÉ SKLOŠENÝM VLÁKNY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘENÝ BŘIDLICOVÝM OCHRANNÝM POSYPEM A NA SPODNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍ PE FOLIÍ, MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PASU BUDE 4,4 MM – TEP. IZOLAČNÍ KOMPLETIZOVANÝ POLYSTIRENOVÉ DLOŽ Z EPS 1500 TL.250mm, ZE SKLOŠENÉ TKANINY (min. 200 g/m2), min/5, plášť 4,2 mm DÍLCE BUDOU NA STŘECHU MECHANICKY KOTVENY – (+ Odběrová křivy 100/100mm cca 50 bm)	238,5m2
	– ASFALT. MODIF. FRS 5851 S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE MINIMÁLNÍ PLOŠNÉ HMOTNOSTI 190 G/M2, V PODÉLNÉM SMĚRU VYZTUŽENÉ SKLOŠENÝM VLÁKNY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘENÝ BŘIDLICOVÝM OCHRANNÝM POSYPEM A NA SPODNÍM POVRCHU OPATŘEN SEPARAČNÍ PE FOLIÍ, MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PASU BUDE 4,4 MM – TEP. IZOLAČNÍ KOMPLETIZOVANÝ POLYSTIRENOVÉ DLOŽ Z EPS 1500 TL.50mm, ZE SKLOŠENÉ TKANINY (min. 200 g/m2), min/5, plášť 4,2 mm S NOSNOU VLOŽKOU DÍLCE BUDOU NA STŘECHU MECHANICKY KOTVENY	67,3m2
	– TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10/Y)=min.300 kPa) O TL.120+100mm	6,90m2
	SPÁDOVÉ KLÍNY Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVNÝM HRANAM (CS(10/Y)=min.300 kPa) O TL. min.150mm	8,28m2
	– 2 x OSB DESKA S PERODRÁŽKOU (PROŘÍBUCHÁNO) – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 2005 TL. 2x70 MM	710,94m2
	– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE MINIMÁLNÍ HMOTNOSTI 600 g/m2 – TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 2005 TL. 2x60 MM	186,95m2

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM SYSTÉMEM
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ A ZPĚTNĚ MONTOVANÉ KONSTRUKCE, RESPEKTIVE ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA

NAD VCHODY DO OBJEKTU SE PROVEDE ZATEPLENÍ NA ŠÍŘKU OTVORU Z TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY NA CELOU VÝŠKU OBJEKTU – NA VÝKRESE ZNAČENO - ZT

±0,000 = PODLAHA V 1.NP

Název stavby:	**EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHRUSTOVA, SLEZSKÁ OSTRAVA**
Vypracoval:	Ing.OŠÁNEK Vladimír
Zodpovědný projektant:	Ing.OŠÁNEK Vladimír
Stavebník:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30 OSTRAVA
Projektová fáze:	A – POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Část:	A.1 – ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
Datum:	9.3.2013
Měřítko:	1 : 50
Číslo výkresu:	13-006-02 A.1.2.9 00

Stavební a rozvojová s.r.o.
Ostrovského 253/3
733 01 Karviná
tel.: 596 312 111
fax: 596 311 714
email: info@stavrozvojova.cz