

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/149754/16/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/034360/15/ZFUN/19

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2016-04-20

Veřejná zakázka „SPZ Mošnov – retenční nádrž“, č. VZ 507671
- Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 04 Elektroinstalace je položka H001 s textem:

Modulový zapouzdřený skříňový rozváděč s epoxidovou izolací - 3 pole IQI , v sestavě v,č,4156 005

viz schéma VN - investice ČEZ a.s ks 1

a položka H002 s textem: kompletní montáž a doprava rozvaděče VN ks 1.

Chápeme správně, že výše uvedené položky budou oceněny nulovou hodnotou, když je v textu uvedeno - investice ČEZ?

Odpověď:

Položky H001 a H002 ve výkazu výměr SO 04 - Elektroinstalace nenaceňujte.

Pozn.: V rozpočtu jsou tyto položky, aby byl zřejmý typ a výrobce rozvaděče VN, ať je příprava kompatibilní na daný rozvaděč VN.

V příloze Vám zasíláme Nový výkaz výměr s označením položek NENACEŇOVAT (**Dodatecne-info-c-3-Priloha-Novy-VV**).

Dotaz č. 2

V SP (posledním), konkrétně v příloze č. 3 - Elektroinstalace; položka č. H001 - Modulový zapouzdřený skříňový rozvaděč s epoxidovou izolací, není napojen vzorec. Je to úmysl zadavatele, nebo si máme vzorec napojit sami? Předpokládám, že platí možnost "B", ale raději se Vás na to dotazuji.

Odpověď:

Položky H001 a H002 ve výkazu výměr SO 04 - Elektroinstalace nenaceňujte.

Pozn.: V rozpočtu jsou tyto položky, aby byl zřejmý typ a výrobce rozvaděče VN, ať je příprava kompatibilní na daný rozvaděč VN.

V příloze Vám zasíláme Nový výkaz výměr s označením položek NENACEŇOVAT (**Dodatecne-info-c-3-Priloha-Novy-VV**).

Dotaz č. 3

V rozpočtu SO 04 – ELEKTROINSTALACE položka H0001:

H001	001	Modulový zapouzdřený skříňový rozváděč s epoxidovou izolací- 3 poleIQI , v sestavě v,č,4156 005 viz chéma VN- investice ČEZ a.s	ks		1	0,-
------	-----	---	----	--	---	-----

Chápeme správně, že tuto položku nemáme oceňovat? U této položky schází vzorec, takže při zadání částky, zůstává v celkové ceně 0,- Kč.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda máme tuto položku ocenit.

Odpověď:

Položky H001 a H002 ve výkazu výměr SO 04 - Elektroinstalace nenaceňujte.

Pozn.: V rozpočtu jsou tyto položky, aby byl zřejmý typ a výrobce rozvaděče VN, ať je příprava kompatibilní na daný rozvaděč VN.

V příloze Vám zasíláme Nový výkaz výměr s označením položek NENACEŇOVAT (**Dodatecne-info-c-3-Priloha-Novy-VV**).

Dodatečná informace:

V rámci výkazu výměr **SO 04 – ELEKTROINSTALACE, části H - trafostanice** je uvažováno s novou kioskovou trafostanicí - uchazeči nacení ve výkazu výměr novou trafostanicí.

Text v technické zprávě SO 04 se upravuje takto:

kap. 2.4.1 - Měření elektrické energie bude ve skříni USM, která je umístěna na vnější stěně **přemístěné nové** trafostanice.

kap. 5.1 - Tento stavební objekt řeší instalaci **přemístěné nové** kioskové trafostanice, ...

Text v souhrnné technické zprávě se upravuje takto:

kap B.2.6, část SO 04 - Tento stavební objekt řeší instalaci **přemístěné nové** kioskové trafostanice, ...

Popis ve výkrese SO 04, Trafostanice - pohledy se upravuje takto:

Pochozí **přemístěná** trafostanice ...

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

zastupující vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Dodatecne-info-c-3-Priloha-Novy-VV