



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/489752/17/VZKÚ/Jur

Sp. zn.: S-SMO/353460/17/VZKÚ/12

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

Fax:

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2017-11-27

„Profil zadavatele“

**Veřejná zakázka „Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

**Ve vzorovém řezu je písková dlažba kladena do lože z betonu, ve výkazu výměr položka kladení zámkové dlažby do lože z betonu chybí. Žádáme o doplnění.**

**Odpověď č. 1:**

V návaznosti na tento dotaz přikládáme v příloze tohoto vysvětlení zadávacích podmínek (**Priloha\_vysvetleni\_NOVE\_2\_Soupis\_praci.zip**) soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ve formátu .xlsx i ve formátu .xml.

Ve výkazu výměr označeném G\_soupis\_praci\_neoceneny.xlsx v záložce „SO 101 - Cyklistická stezka a chodníky“ v položce č. 85 *Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2* bylo poníženo celkové množství u této položky z 2 585 m<sup>2</sup> na **2 455 m<sup>2</sup>**:

PČ	Tvp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
85	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2 455,000	
	vv		dle TZ a situace			
	vv		dělená stezka-část pro cyklisty-šedá dlažba			
	vv		57,0		57,000	
	vv		chodník-šedá dlažba			
	vv		2370,0-450,0		1 920,000	
	vv		chodník retiéfní dlažba			
	vv		450,0		450,000	
	vv		společná stezka pro chodce a cyklisty-červená			
	vv		dlažba			
	vv		28,0		28,000	
	vv		Součet		2 455,000	

Dále byl výkaz výměr doplněn o novou položku č. 92:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
92	K	596841122	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	130,000	
	vv		žlutá dlažba			
	vv		130,0		130,000	

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek**

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 30.11. 2017 v 10:00 hodin na **05.12.2017 ve 13:00 hodin** a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami z **původního termínu 30.11.2017 v 10:00 hodin** na **05.12.2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP“.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy:  
**Priloha\_vysvetleni\_NOVE\_2\_Soupis\_praci.zip**