

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/005237/17/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/369108/16/VZKÚ/7

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax:

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2017-01-05

**Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martíňka“**

**Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek**

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 09. 01. 2016 ve 13:00 hodin na **16. 01. 2017 ve 13:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 09. 01. 2016 ve 13:00 hodin na **16. 01. 2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martíňka“.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Uchazeč má zato, že se dle projektu a rozpočtu navrhovaná dlažba pro realizaci zpevněné plochy zpomalovacích prahů nedá s těmito parametry dodat. Dodavatelé jsou schopni dodat typ dlažby o maximální tloušťce DL 80mm. Prosíme o přehodnocení, případně úpravu rozpočtu pro dodávaný materiál.

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x10 cm přírodní	m2	338,653
dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x10 cm červená	m2	206,550

**Odpověď:**

Při tvorbě rozpočtu byl materiál dlažby nepřesně specifikován. Na přejezdové ostrůvky je požadavek na tl. dlažby 100mm. Ideálně se použije dlažba, která díky svému tvaru při skladbě vytváří zámky. Není požadován konkrétní typ „Holland“.

Pro upřesnění uvádíme pár příkladů výrobců betonových prefabrikátů a název jejich výrobků, které by na plochy přejezdných ostrůvků bylo vhodné použít. Půdorysný rozměr těchto prvků je obvykle 200x160mm. Zda bude dlažba se zkosenými rohy nebo s rovnou hranou není v tomto případě podstatné.

Příklady výrobců a jejich výrobních řad, které odpovídají požadavku a vyrábí se v tl. 100mm: BEST – Beaton; DITON – Ičko; Pressbeton – H-profil .... atd. Omlouváme se za nepřesnou definici tvaru dlažby.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí