

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/338119/14/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/249073/14/LPO/11

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-09-23

Veřejná zakázka „Organizace parkování vozidel u ZOO“, č. VZ 493131
- Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění tloušťek jednotlivých dem vrstev v položce

113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.120 cm	m2	8 883,00000	88,00
-----------	--------------------------------------------------------	----	-------------	-------

Jedná se o odstranění pouze podkladu z drceného kameniva nebo i odstranění žb vrstvy?

Odpověď:

Tato vrstva se skládá z 60% z drceného kameniva a ze 40% z žel.bet.vrstvy a jedná se o odstranění obou vrstev v tl. 120 cm.

Mgr. Renata Kolková

vedoucí odboru legislativního a právního