



ŘEZ A - A



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ STAVBA A TECHNOLOGIE
- NOVÁ TECHNOLOGIE
- NOVÁ STAVBA

návarek + kulový kohout 1 1/2" pro přemístěné měření



Poznámka:
Původní potrubí bude rozpáleno.
Po ukončení rekostrukce ČSMPV bude přepojení zaslepeno plechem mezi příruby

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------|--|---------|
|  | | | | 709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 | |
| TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz | | | | | |
| Objednatel : Statutární město Ostrava | | | | Hlavní inženýr projektu : Ing. Luděk Petřivalský | |
| Akce : Rekonstrukce čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV | | | | Zodp. projektant : Ing. Lenka Čaplová | |
| Objekt : PS 01.1 Čerpací stanice mechanicky předčištěných odpadních vod - strojné - technologická část | | | | Vypracoval : Ing. Lenka Čaplová | |
| Název přílohy : Provizorní propojení | | | | Kontroloval : Ing. Oldřich Kazda | |
| Zakázkové číslo : | 2782/DPS-2015 | Číslo přílohy : | D.2.1.b.6 | Stupeň : | Datum : |
| Archivní číslo : | 2782/01 | Měřítko : | 1:75 | DPS | 12/2015 |
| TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM | | | | | |