



POZNÁMKA K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM:

- NOVĚ VYTVOŘENÉ VNITŘNÍ PLOCHY OBVODOVÝCH KONSTRUKCI BUDOU OPATŘENY JEDNOVRSTVOU INTERIÉROVOU OMÍTKOU, NAPŘ. VÁPENOCEMENTOVOU S JEMNÝM POVRCHEM VHODNOU PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ S MAXIMÁLNÍ ZRNITOSTÍ 0,6mm, OPATŘENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
- NA STYKU NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDE TATO SÍŤOVINA ZATAŽENA DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PRO ZABRÁNĚNÍ PRASKÁNÍ OMÍTKY, V ŠÍŘCE 100mm
- VNĚJŠÍ FASÁDNÍ PLOCHY VZNIKLÉ DODATEČNÝM ZATEPLENÍM STÁVAJÍCÍCH PLOCH, NEBO NAHRAZENÝCH MEZI OKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, BUDOU OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÓNOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (ZRNO 2mm)
- SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU BUDE OPATŘENA MINERÁLNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU Z JEMNOZRNNÉHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm)
- FASÁDNÍ PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANÉ, BUDOU OPATŘENY STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU A KONEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBARVENÉ SILIKÓNOVÉ OMÍTKY (ZRNO 2mm)
- KONEČNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE NÁVRHU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- NÁŠLAPNÉ PLOCHY, ODHALENÉ ZMĚNOU UMÍSTĚNÍ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ, BUDOU LOKÁLNĚ ZAPRAVENY VLASTNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE V TOTOŽNÉM PROVEDENÍ OKOLNÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY

LEGENDA ZATEPLENÍ :

- KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TLOUŠŤKY 100mm, POUŽITO NA FASÁDĚ NAHRAZENO XPS TL.60mm, DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +0,250
- KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TL.40mm POUŽITO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, TL.20mm POUŽITO PRO ZATEPLENÍ POD VNĚJŠÍM PARAPETEM U OKENNÍM OTVORU
- KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TL.40mm, POUŽITO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U DVEŘNÍCH OTVORU

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOSTI 4N/mm2, OBJ.HM. 500kg/m3, FORMÁTU 250x249x599mm, VYZDĚNO NA ZDÍCI MALTĚ
- KZS, MATERIÁL EPS 70F VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENÍ

LEGENDA REPASOVANÁCH KONSTRUKCÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, PROVEDENÍ NOVÉHO DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VIZ ČÁST A.3–ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM
R3	ÚPRAVA KOTVENÍ KONSTRUKCE PODHLEDU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOTVENÍ DO KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KOTVENÍ PODHLEDU, KOTVENÉHO DO STROPNÍ KONSTRUKCE

OBKLADY OTOPNÝCH TĚLES BUDOU DEMONTOVÁNY PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE OKEN A ZEDNICKÝCH PRACÍ, PO PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY, PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ ČÁSTI NAHRADIT NOVÝMI, DEMONTÁŽ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ZPĚTNÉ POUŽITÍ! OBSYP BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ OBJEKTU BUDE VYKOPÁN PRO PROVEDENÍ ZATAŽENÍ IZOLACE SOKLOVÉ ČÁSTI FASÁDY MINIMÁLNĚ 350mm POD TERÉN.

POZNÁMKA K VYZDÍVKÁM:

- VYZDÍVKY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH MEZI OKENNÍCH VLOŽEK NUTNO ZDÍT S PRIORITOU VELIKOSTI STAVEBNÍHO OTVORU!

POZNÁMKA K EZS:

- LEGENDA A POPIS JSOU UVEDENY NA VÝKRESECH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODKAZU :

- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, NEBO HLINÍKOVÉ DVEŘE VIZ VÝPIS PRVKŮ
- PLASTOVÁ OKNA S VÝSLEDNÝM SOUČ.PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m^{-2}K^{-1} VIZ VÝPIS PRVKŮ

POZNÁMKA K OPLOCENÍ:

- ÚPRAVA POZICE SLOUPKU VSTUPNÍ BRÁNY V OPLOCENÍ AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY, VYSAZENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, PROVEDENÍ VYBOURÁNÍ SLOUPU, JEHO DOSTATEČNÉ POSUNUTÍ SMĚREM OD FASÁDY A OSAZENÍ DO NOVÉHO ZÁKLADU (VČETNĚ ROZEBRANÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PROVEDENÍ VÝKOPU A NÁSLEDNÉHO ZAPRAVENÍ), ÚPRAVA PŮVODNÍ BRANKY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZKRÁCENÍ JEJÍ ŠÍŘKY (ALTERNATIVNĚ VYROBIT A OSADIT NOVOU BRANKU)
- ÚPRAVA POZICE SLOUPKU OPLOCENÍ AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V BLÍZKOSTI FASÁDY OBJEKTU, PROVEDENÍ DEMONTÁŽE PLETIVA S NAPÍNACÍMI DRÁTY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU, JEHO DOSTATEČNÉ POSUNUTÍ SMĚREM OD FASÁDY A OSAZENÍ DO NOVÉHO ZÁKLADU (VČETNĚ PROVEDENÍ VÝKOPU A JEHO ZAPRAVENÍ), PŘIPEVNĚNÍ PLETIVA SPOLEČNĚ S NAPÍNACÍMI DRÁTY S ÚPRAVOU DÉLKY

ASA EXPERT
STAVEBNÍ PROJEKCE

Razítko, podpis:

Datum:

Akce:
MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha

Zhotovitel:
ASA EXPERT A.S.
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele:
Konečného 1918/12
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ: 27701891 DIČ: CZ27701891

Kontakt zhotovitele:
http: www.asaexpert.cz
e-mail: info@asaexpert.cz
tel./fax: 596 110 035

Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Slepčan — Podpis: — tel: 725 713 600
Vypracoval: Ing. Lukáš Slepčan — Podpis:
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Petruška
Kontroloval: Ing. Jiří Hořínek
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
Výkres: **Půdorys 1.NP - NOVÉ KONSTRUKCE**

Č. zakázky: 18/2/2013
Datum: březen 2013
Formát: 6 x A4
Část: A.1
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: **A.1-21**

Objednavatel:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 29 Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451