

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/135596/16/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/034360/15/ZFUN/15

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2016-04-14

**Veřejná zakázka „SPZ Mošnov – retenční nádrž“, č. VZ 507671  
- Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

V rámci **SO 03 – Zpevněné plochy, terénní úpravy** je položka č. 34 – Montáž chrániček podélně půlených D 219 mm.

Dle tohoto popisu se jedná pouze o montážní položku bez specifikace (materiálu) a související materiálová položka v rozpočtu jinde samostatně není.

Prosíme o vysvětlení, co vše je součástí této položky, případně její doplnění.

**Odpověď:**

**SO 03 – Zpevněné plochy, terénní úpravy**

**Položka č. 34:** vysvětlení a úprava

34	923	230200101	Montáž chrániček podélně půlených D 219 mm, tl 6,3 mm	m	7,000
34	923	R01	Montáž a dodávka plastových chrániček podélně půlených DN110	m	7,000

V místě křížení nové komunikace a stáv. kabelu VO je navržena plastová půlená chránička DN110 (např. trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110). Byla použita položka obdobná, protože montáž plastové chráničky nebyla v cenové soustavě URS.

V položce č. 34 je zahrnuta montáž a dodávka plastové chráničky, vč. zemních prací, pískového podsypu tl. 100 mm a zpětného zásypu.

V příloze Vám zasíláme Nový výkaz výměr s opravenou položkou č. 34 (**Dodatecne-info-c-2-Priloha-1-Novy-VV**).

**Dotaz č. 2**

Kompozitní žebříky retenční nádrže (č. pol. 100 – 103). S ohledem na délku žebříků a ve smyslu českých norem (ČSN 74 3282 čl. 5.1.10, ČSN 75 0748 čl. 5, ČSN EN ISO 14122-4 čl. 4.3 ve smyslu nařízení ČSN EN 14396) musí být žebřík vybaven ochranným košem, nebo musí být vybaven vhodným typem osobního ochranného prostředku proti pádu. Uvažuje SP v těchto položkách i s těmito ochrannými prvky, nebo bude SP o položky ochranných prvků doplněn?

**Odpověď:**

Výkaz výměr je u **SO 01 – Retenční nádrž** upraven v položkách č. 99 až 103. V příloze Vám zasíláme Nový výkaz výměr s upravenými položkami (**Dodatecne-info-c-2-Priloha-Novy-VV**).

Žebříky do prostoru nádrže byly doplněny o zařízení k ochraně proti pádu osob (vertikální lanový zádržný systém pro žebříky).

Ochranný koš v uzavřených prostorech není povolen, protože by zabraňoval vyprošťování zraněných osob.

**Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**

zastupující vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

**Příloha: Dodatecne-info-c-2-Priloha-Novy-VV**