

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/123870/18/VZKÚ/Lav

Sp. zn.:

“adresát/profil zadavatele“

Vyřizuje: Mgr. Jan Lasevič

Telefon: +420 599 442 356

E-mail: jlasevic@ostrava.cz

Datum: 6. 3. 2018

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská“

V návaznosti na žádost dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

Účastník žádá o možnost nabídnout jednotný rozměr za všechna referenční svítidla Voltana 2 a 4 se splněním již potvrzené tolerance rozměru pro svítidlo Voltana 2.

Je možné nabídnout, takto ucelený design za referenční svítidla Voltana 2 a 4?

Pozn.:

To znamená, že by všechna svítidla nahrazující svítidlo Voltana měla stejný rozměr korpusu (tělo svítidla) jako referenční typ Voltana 2 s již akceptovanou tolerancí +/-15%. Předpokladem by bylo splnění normy, kterou bude účastník prokazovat světelně-technickým výpočtem osvětlení. Tímto by měl být splněn požadavek uvedený v poznámce u svítidel Voltana, tedy že bude použito LED svítidlo shodného vzhledu i optických vlastností.

Odpověď č. 1:

Zadavatelem požadované technické parametry, a tedy i rozměry referenčních svítidel, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby Rekonstrukce VO oblast Lumírova – Charvatská. Vzhledem k návaznosti na již realizované rekonstrukce VO v oblasti je potřeba zachovat základní proporce mezi velikostí svítidel a výškou světelných míst při respektování designové jednotnosti, tj. obě velikosti svítidel by měly být součástí jedné designové řady příslušného výrobce. Při případné náhradě svítidel oproti uváděným v projektové dokumentaci je nutno postupovat dle odpovědi č. 1 v dodatečných informacích č. 2.

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá o potvrzení, že může do nabídky použít svítidlo, kde je optický systém svítidla tvořen kombinací čoček a odrazných ploch při dodržení světelného výpočtu předloženého zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje, aby případná náhrada za referenční svítidla uvedená v projektové dokumentaci pro provedení stavby Rekonstrukce VO oblast Lumírova – Charvatská, byla se shodným optickým systémem. Projektová dokumentace respektuje požadavky a preference správce veřejného osvětlení v Ostravě, kterým je preferováno používání většího počtu LED zdrojů v jednom svítidle s usměrňováním vyzářování světelného toku pomocí čoček osazených na jednotlivých LED.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí