

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/261849/16/VZKÚ/Gra

Sp. zn.: S-SMO/172379/16/VZKÚ/7

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 15. 07. 2016

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - Veřejná zakázka „Kanalizace splašková Plesná – Žižkov“**

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Kanalizace splašková Plesná - Žižkov**“ včetně přesného znění doručené žádosti:

**Dotaz č. 1:**

SO 00 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, pol. 19 Měření hluku vč. vyhodnocení, kpl 1.

Nikde jsme nenašli vyjádření KHS nebo Stavebního úřadu, kde je tento požadavek uveden, a tímto Vás žádáme o bližší specifikaci měření k této stavbě.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel příkládá vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 29. 02. 2016 (dodatecne\_informace\_c\_1\_vyjadreni\_KHS). Zadavatel požaduje počet měření hluku – 2x u zdroje hluku (čerpací stanice splaškových vod) a 1x u nejbližšího rodinného domu. Výsledky měření s vyhodnocením budou doloženy v protokolu z měření hlučnosti, který bude doložen ke kolaudaci stavby.

**Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: (dodatecne\_informace\_c\_1\_vyjadreni\_KHS)