

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/192515/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/027742/13/LPO/5

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák
Telefon: +420 599 443 012
Fax: +420 599 442 010
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 27. května 2013



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Úprava ploch kolem ul. Štramberská 2-18**“:

Dotaz:

„V SO 111 je pol. č. 29 – kryt ze silničních panelů (dodávka + montáž) v množství 6 m³, v šířce krytí 1 m. K této položce se vztahuje na krytí chrániček pol. č. 31 a 32, tj. 85+70 = 155 m. Je výměra 6 m³ správná, neboť při výpočtu tloušťky panelů, tedy podělením 6 m³: 155 m² = 0,039 m, vč. lože?“

Odpověď:

Výměra 6 m³ je správná. Položky 29, 31 a 32 nejsou spolu navzájem propojeny. Položka č. 29 se vztahuje k chráničce kabelovodu HDPE betonovou deskou š. 1 m, tl. 0.2 m s kary sítí na délce 30 m, 30*0,2*1=6 m³. Položka č. 31 je z plastových trub délka 85 m (chráničky NN 54m, tel. kabelů 31m). Položka č. 32 je pro ochranu NTL plynovodu.

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního