

josef peter

Od: Fedor Jaroslav [jaroslav.fedor@cezdistribuce.cz]
Odesláno: 6. prosince 2012 10:52
Komu: josef peter
Předmět: Vyjádření Rekonstrukce ÚČOV Ostrava
Přílohy: Vyjádření_1049574477_reko_ÚČOV_Ostrava_sken.pdf

Dobrý den, zasílám vyjádření ČEZ Distribuce a ČEZ Měření.
J.Fedor

From: Holuša Rostislav
Sent: Friday, November 30, 2012 10:59 AM
To: josef.peter@prospect.cz
Cc: Fedor Jaroslav; Švidrnoch Jan; Klokočník Michal
Subject: Rekonstrukce ÚČOV Ostrava

Dobrý den,

Souhlasíme s navrhovaným řešením Obchodního měření pro stavbu "ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny" jak je uvedeno v PD za předpokladu splnění níže uvedených připomínek:

- převody MTP musí být navrženy s ohledem na skutečně odebíraný výkon (rezervovaná kapacita); schváleného typu, předepsané třídy přesnosti 0,5S; jmenovité zátěže 10 VA; úředně ověřené; do proudových okruhů 1. jádra pro obchodní měření nesmí být napojeny žádné další přístroje
- MTN musí být schváleného typu, předepsané třídy přesnosti 0,5; jmenovité zátěže 10 VA; úředně ověřené; na vinutí pro obchodní měření nesmí být napojeny žádné další přístroje
- spojovací vedení od MTN a MTP do skříní USM musí být provedeno bez přerušení, odpovídajícím průřezem a v předepsaném uložení
- požadujeme montáž lišty mezi skříněmi USM2 a USM3 pro natažení kabelu k přenosu dat mezi elektroměry přes rozhraní RS485
- požadujeme přizpůsobení k zaplombování ovládacích prvků k odpojovačům v polích 2 a 19 (napojení MTN) - zamezení neoprávněné manipulace

Způsob provedení a napojení Obchodního měření bude provedeno v souladu s " Připojovací podmínky pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítí VN,VVN"

- termín montáže obchodního měření požadujeme sdělit dva týdny před plánovaným připojením na síť
- předpokladem montáže obchodního měření je vygenerována zakázka technikem smluvních vztahů VVN,VN - ČEZ Distribuce

S pozdravem

Rostislav Holuša
Servis měření A,B
ČEZ Měření,s.r.o.
Foerstrova 22
709 02 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: **+420 591 114 417**
fax: **+420 591 114 419**
GSM: **+420 602 589 080**
<mailto:rostislav.holusa@cez.cz>