

**josef peter**

---

**Od:** Holuša Rostislav [rostislav.holusa@cez.cz]  
**Odesláno:** 30. listopadu 2012 10:59  
**Komu:** josef peter  
**Kopie:** Fedor Jaroslav; Švidrnoch Jan; Klokočník Michal  
**Předmět:** Rekonstrukce ÚČOV Ostrava

Dobrý den,

Souhlasíme s navrhovaným řešením Obchodního měření pro stavbu "ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny" jak je uvedeno v PD za předpokladu splnění níže uvedených připomínek:

- převody MTP musí být navrženy s ohledem na skutečně odebíraný výkon (rezervovaná kapacita); schváleného typu, předepsané třídy přesnosti 0,5S; jmenovité zátěže 10 VA; úředně ověřené; do proudových okruhů 1. jádra pro obchodní měření nesmí být napojeny žádné další přístroje
- MTN musí být schváleného typu, předepsané třídy přesnosti 0,5; jmenovité zátěže 10 VA; úředně ověřené; na vinutí pro obchodní měření nesmí být napojeny žádné další přístroje
- spojovací vedení od MTN a MTP do skříní USM musí být provedeno bez přerušení, odpovídajícím průřezem a v předepsaném uložení
- požadujeme montáž lišty mezi skříněmi USM2 a USM3 pro natažení kabelu k přenosu dat mezi elektroměry přes rozhraní RS485
- požadujeme přizpůsobení k zaplombování ovládacích prvků k odpojovačům v polích 2 a 19 (napojení MTN) - zamezení neoprávněné manipulace

Způsob provedení a napojení Obchodního měření bude provedeno v souladu s " Připojovací podmínky pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítí VN,VVN"

- termín montáže obchodního měření požadujeme sdělit dva týdny před plánovaným připojením na síť
- předpokladem montáže obchodního měření je vygenerována zakázka technikem smluvních vztahů VVN,VN - ČEZ Distribuce

S pozdravem

Rostislav Holuša  
*Servis měření A,B*  
**ČEZ Měření,s.r.o.**  
Foerstrova 22  
709 02 Ostrava - Moravská Ostrava  
tel.: **+420 591 114 417**  
fax: **+420 591 114 419**  
GSM: **+420 602 589 080**  
<mailto:rostislav.holusa@cez.cz>