



Doporučeně
PROSPECT spol. s r.o.
Ing. Josef Peter
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

19.11.2012

NAŠE ZNAČKA

1049574477/Ing.Fd

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Fedor / 591114321

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

Ostrava 5.12.2012

Věc: ÚČOV – rekonstrukce VN rozvodny

K předložené PD sdělujeme následující stanovisko :

1. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající vstupní rozvodny VN 22kV, která je ve vlastnictví odběratele. U provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen PDS) je označena provozním číslem OS_9377. Při rekonstrukci nedochází k úpravě zařízení ve vlastnictví PDS.
2. V rámci projektu, realizace stavby a jejím provozu respektovat:
 - nastavení ochran na přívozech VN 167, VN 171 a VN 177 konzultovat s odd. Řízení sítě s ohledem na selektivitu jistění v napájecí rozvodně Třebovice (kontaktní osoba Ing. Blokša tel. 591113218).
 - současné sepnutí VN 167 a VN 171 v rozvodně odběratele možné pouze se souhlasem dispečinku PDS a v souladu s MPP (místní provozní předpisy), při tomto stavu může docházet k toku vyrovnávacích výkonů, na které musí být zařízení odběratele dimenzované.
 - aktualizovat MPP pokud došlo ke změně některých údajů
 - stanovisko k obchodnímu měření – předmětem samostatného vyjádření ČEZ Měření s.r.o.
3. Připojované elektrické zařízení musí splňovat příslušné technické normy a předpisy a nesmí být zdrojem rušivých zpětných vlivů v zařízení distribuční soustavy dodavatele, které mohou ovlivnit kvalitu dodávané elektřiny. Mezní úrovně zpětných vlivů elektrických zařízení a způsob určení těchto zpětných vlivů jsou uvedeny v podnikové normě PNE 333430-0.
4. Za realizovatelnost projektu, dodržení všech platných předpisů a českých technických norem či podmínek stanovených ve vyjádření PDS zodpovídá příslušný odpovědný projektant.

S pozdravem


Ing. Tařána Macečková
vedoucí oddělení
Rozvoj Morava


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribece.cz, www.cezdistribece.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145