

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/498911/16/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/369108/16/VZKÚ/5

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax:

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2016-12-28

Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martíňka“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve vzorových řezech PD u „SO 111.1“ a „SO 111.2-I a II“ je znázorněna šířka chodníku 1,5 m, šířka stezky pro cyklisty 2 m a mezi tím bezpečnostní odstupový pruh o šířce 0,5 m. Jeví se nám, že samotná šířka asfaltobetonové cyklostezky 2 m je nedostatečná pro bezpečné vyhnutí protijedoucích cyklistů, domníváme se, že šířka chodníku by měla být zachována 1,5 m, bezpečná šířka cyklostezky by měla být 2,5 m s eliminací bezpečného odstupe 0,5 m vč. 100 mm hladké žluté betonové dlažby a jeho nahrazení pouze hmatným pásem šířky 200 mm z červené reliéfní betonové dlažby.

Odpověď:

Šířkové uspořádání cyklistické stezky s odděleným provozem pěších je navrženo dle TP 179 kap. 5.2 a 6.4. Základní šířka jednoho jízdního pruhu pro cyklisty je 1.0 m, pro pěší 0.75 m. Pro oddělení provozu je v souladu s TP 179 navržen bezpečnostní odstup celkové šířky 0.5 m.

Toto šířkové uspořádání bylo projednáno s orgány státní správy a s cyklokoordinátorem města Ostravy. Na základě požadavku cyklokoordinátora bylo oddělení pěšího a cyklistického provozu navrženo hmatným pásem z červené reliéfní dlažby š. 300 mm (opět v souladu s TP 179) a páskem ze zámkové dlažby žluté barvy š. 100 mm v okraji jízdního pruhu pro cyklisty (místní sjednocení v rámci města Ostravy).

Vámi navrhovaný hmatný pás šířky 200 mm je v rozporu s TP 179, který dle tohoto předpisu má být šířky 300 nebo 400 mm.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí