



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/402783/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/4

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-07-25

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace zveřejněná v rámci zadávacího řízení neobsahuje informace k odkouření. Prosím o doplnění projektové dokumentace, případně alespoň o specifikaci základních parametrů komínového systému (délka, dimenze,...)

Odpověď:

Odkouření od plynových kotlů je popsáno v Technické zprávě „Vytápění“, čl. 9, s informací „Průměr kouřovodu a odkouření je stanoven dle podkladu výrobce kotlů a musí být v souladu s odborným výpočtem“, a je zakresleno ve výkrese „07 Půdorys kotelny-stavební úpravy“.

Pol. č. 11 „Spalinový systém plast - ...“ ve výkazu výměr objektu „U 243-17a – Kotelna“ byla v popisu doplněna o výměru kouřovodů a komínů:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ON-95 - Komíny							
11	M	19.1	Spalinový systém plast - kouřovody DN 150 - 5 bm a DN 300 - 7 bm, komín DN 300 - 29 bm	soubor	1,000		

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni_ZD_c_1_Soupis_praci_ver_2_074_2018.zip**) opravený soubor (Vykaz vymer – Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT_R1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Seberská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

Vysvetleni_ZD_c_1_Soupis_praci_ver_2_074_2018.zip