



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/121033/15/ZFUN/Růž

Sp. zn.: S-SMO/037076/15/ZFUN/2

Uchazeč (adresát)

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

Fax:

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2015-04-02

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“

V souvislosti s doručení žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:

Dotaz č. 1:

Na základě kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr bylo shledáno několik nesrovnalostí:

SO 01 Parkové cesty

- A. Pol. č. 27 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
- o Dle výpočtu položky je tato podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 15 cm pod povrch z borové kůry, ale dle výkresu č. 3 – Vzorové skladby povrchů bude mít podklad ze štěrkodrti pod borovou kůrou tl. 20 cm. Prosím o objasnění, který údaj platí?
- B. Pol. č. 29 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm kamenná dlažba
- o Dle názvu položky je tato podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 20 cm pod kamennou dlažbu, ale dle výkresu č. 3 – Vzorové skladby povrchů bude mít podkladní vrstva ze štěrkodrti pod kamennou dlažbou tl. 15 cm. Prosím o objasnění, který údaj platí?
- C. Pol. č. 35 kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. Tl. 5 cm
- o Dle výkresu č. 3 – Vzorové skladby povrchů bude kamenná dlažba kladena do cementového lože tl. 4 cm, ale v této položce je uvedeno, že bude kladena do lože z kameniva. Co tedy platí?
 - o Dále bych se chtěl k této položce zeptat, zda zahrnuje také kladení čedičové dlažby 6/18 cm?
- D. Pol. č. 45 Písek křemičitý zrnitost 1,0-2,0 mm zpevněný pochozí trávník
- o Ve výpočtu této položky, konkrétně ve výpočtu Parkové ploch P4-ZTP, je chyba. V tomto výpočtu je při převádění z m³ na kg použita hodnota 18000, ale správně má být použita hodnota 1800. Prosím o opravu.
- E. Pol. č. 49 Mozaika žulová dlažební divoká 6/18 cm 1 t = 4m²
- o Dle specifikace položky, konkrétně u parkové plochy P3 – DL specifická, je uvedeno, že bude celá tato plocha z žulové kostky, ale dle výkresu č. 44 – Spárořez kruhových částí a pol. č. 48 bude polovina této plochy z čedičové. Prosím tedy o opravu této položky.
- F. Pol. č. 62 a 63
- o Tyto 2 položky se liší akorát ve velikosti značky, ale dle situace má být osazeno pouze 5 ks značek. Nedochází tak k duplikaci?

G. Pol. č. 64 a 65

- o Dle situace má být osazeno pouze 5 ks dodatkových tabulek, ale dle těchto dvou položek vychází osazení celkem 10 ks dodatkových tabulek. Nedochází tedy k duplikaci položek?

H. Ve VV jsem nenašel položku, která by řešila podkladní vrstvu z kameniva zpevněného cementem tl. 100 mm, která s dle výkresu č. 3 – Vzorové skladby povrchů vyskytuje pod kamennou dlažbou. Prosím o jejich doplnění.

Tímto Vás žádáme o vysvětlení rozdílů mezi PD a VV a o revizi výkazů výměr se sdělením zda pošlete výkaz výměr nový nebo platí stávající.

Odpověď:

Ad A.) U položky č. 27 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm platí údaj dle výkresu č. 3 – Vzorové skladby povrchů „Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm“ – upraveno ve výkazu výměr. Nyní se jedná o revidovanou položku č. 29.

Ad B.) U položky č. 29 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm kamenná dlažba platí údaj dle výkazu výměr „Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm kamenná dlažba“. Nyní se jedná o revidovanou položku č. 28.

Ad C.) U položky č. 35 Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm platí údaj dle výkresu č. 3 – Vzorové skladby povrchů „kladení dlažby do cementového lože tl. 4 cm“. Tato položka zahrnuje také kladení čedičové dlažby 6/18 cm. Upraveno ve výkazu výměr. Nyní se jedná o revidovanou položku č. 36.

Ad D.) U položky č. 45 Písek křemičitý zrnitost 1,0-2,0 mm zpevněný pochozí trávník byla opravena výměra ve výkazu výměr. Nyní se jedná o revidovanou položku č. 46.

Ad E.) U položky č. 49 Mozaika žulová dlažební divoká 6/18 cm 1 t = 4m² byla ve výkazu výměr opravena výměra ve vazbě na opravu specifikace u Parkové plochy P3-DL specifická. Nyní se jedná o revidovanou položku č. 50.

Ad F.) Jedná se o duplicitní položky. Ve výkazu výměr zrušena původní položka č. 63.

Ad G.) Jedná se o duplicitní položky. Ve výkazu výměr zrušena původní položka č. 65.

Ad H.) Chybějící výměra byla doplněna do výkazu výměr v rámci položky č. 31 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm.

Zadavatel přílohou dodatečných informací **poskytuje upravený výkaz výměr „BL_parkové cesty_vykaz vymer_R1“**, který je pro zpracování nabídky závazný.

Ing. Eva Sebořská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha: BL_parkové cesty_vykaz vymer_R1