

SILNOPROUD

Slaboproud

Legenda:

Legenda:

Dvojitá síť 230VAC

Dvojitá síť LAN

Vývod 230VAC

STI zásuvka

Zásuvka 230VAC

Vývod pro Dvojitá síť LAN (2x UTP kabel)

NÁROKY POPISÁNY V TABULCE STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI


NÁROKY 230VAC

- VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
- NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISLEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
- VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PÁRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TĚDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ),

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS

----- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ VE STĚNĚ, PODLAŽE, NEBO PODHLEDOVÉM PROSTORU

VEDENÍ CHRÁNĚČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. CHRÁNĚČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU. NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNĚČEK BUDE 200mm. V CHRÁNĚČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTÁHOVACÍ DRÁT VZDY ZAKONČENÝ OKEM.

VYPRACOVAL:		VED. PROJEKTANT:		SCHVÁLIL:	
Antonín Turek, DIS		Ing. Jaroslav Haviříček			
MÚ - OÚ: Ostrava		INVESTOR: Statutární město Ostrava		AV MEDIA a.s. 102 00 Praha 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648	
STAVBA - OBJEKT:		A4		2	
Vědecko - technologický park Ostrava multifunkční budova III, IV		DATUM		11/2014	
		STUPEŇ		DPS	
		MĚŘITKO		1:50	
OBSAH:		ČÍS. ZAK.		-	
ROZVRŽENÍ AV TECHNIKY IV m.2.09		ČÍSLO VÝKRESU:		REV.	
		8		1	