

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/298393/18/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/221144/18/VZKÚ/4

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax:

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2018-06-06

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Odkanalizování lokality Na Pastvinách“ - vysvětlení
zadávací dokumentace č. 1**

V návaznosti na dotaz dodavatele předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

V položkových rozpočtech všech objektů je uvedeno jako zásypový materiál „kamenivo těžené hrubé frakce 16-32“. V běžné praxi se pro zásyp v komunikaci na území statutárního města Ostravy používá kamenivo frakce 0-63. Žádáme Vás o stanovisko, zda zadavatel trvá na použití kameniva frakce 16-32, nebo lze toto nahradit kamenivem přírodním drceným hrubým frakce 0-63.

Odpověď:

Zadavatel trvá na zásypovém materiálu dle položkového rozpočtu, náhrada navrhaným materiálem se nepřipouští.

Dotaz č. 2:

V položkových rozpočtech všech objektů je uveden obsypový materiál „šterkopísek frakce 0-16“. Opět vycházíme z běžné praxe, kdy se jako obsyp potrubí v komunikaci používá přírodní drcené kamenivo frakce 0-4. Žádáme Vás o stanovisko, zda zadavatel trvá na použití šterkopísku frakce 0-16, nebo lze tento nahradit kamenivem přírodním drceným frakce 0-4.

Odpověď:

Zadavatel trvá na obsypovém materiálu dle položkového rozpočtu, náhrada navrhaným materiálem se nepřipouští.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí