

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/061678/15/ZFUN/Růž

Sp. zn.: S-SMO/369315/14/LPO/19

Uchazeč (adresát)

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

Fax:

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2015-02-19

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II“

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:

Dotaz č. 21:

Zadavatelem poskytnuté VV obsahují položky, u kterých je uvedeno nulové množství.

Týká se to výkazů výměr: SO 01_1_R2; SO 02_1_R3; SO 02_7_R1;

Dotaz: Žádám zadavatele o jasné stanovisko, jestli musí být u těchto položek uvedena jednotková cena, nebo může být v nabídce jejich jednotková a tedy i celková cena nulová?

Odpověď:

Vytvářením průběžných revizí výkazu výměr u SO 01 a SO 02 vznikly v položkovém rozpočtu shodné (duplicitní) položky s nulovým množstvím, dále ve výkazu výměr SO 02 v části na vzduchotechniku je položka s nulovým množstvím u ponechaných výrobků (stávající ventilátory se demontují a pak zpětně namontují). Položky s nulovým množstvím nejsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové nebudou dodavatelem oceňovány. U těchto položek dodavatel nebude vyplňovat jednotkovou cenu.

Dotaz č. 22:

Souhrnný rozpočet obsahuje položku č.1 - Zařízení staveniště, kde je mj. v popisu položky uvedeno: „...oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot výšky min 1800 mm, vč. vjezdových bran 1ks) ...“

Dotaz: Chtěli bychom použít vlastní oplocení s drátěnou výplní. Použití neprůhledného oplocení stavbu zbytečně prodražuje. Je možné nahradit neprůhledné oplocení oplocením průhledným?

Odpověď:

Z důvodu umístění stavby v blízkosti rodinné zástavby je požadováno neprůhledné mobilní oplocení, které zamezuje pohledu na stavbu a zejména zachycuje nečistoty pocházející ze stavby. Zadavatel trvá na použití neprůhledného mobilního oplocení stavby min. výšky 1800 mm, vč. vjezdových bran 1 ks.

Ing. Eva Sebořská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu