

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/055334/17/VZKÚ/Gra

Sp. zn.: S-SMO/436988/16/VZKÚ/6

„profil zadavatele“

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

Fax:

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 09. 02. 2017

Veřejná zakázka „Výměna VZT obřadní síně a kondenzačních jednotek v prostorách MMO“ – Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele předkládáme vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku vznášíme dotaz na PD:

Pro část VZT:

1. Žádáme upřesnit instalační výšku pro venkovní jednotky chlazení pro aulu.
2. Žádáme upřesnit rozsah úpravy stávajícího VZT potrubí, izolací a oplechování u obřadní síně. Bude nutná výměna veškeré izolace a oplechování na balkóně, nebo se bude jednat jen o nově dodané potrubí?

Pro část elektro – silnoproud:

1. Žádáme zadavatele o doplnění PD, části elektro – silnoproud. Dodaná PD uvádí pouze (Hlavní zpráva – požadavky na ostatní profese, část elektro) požadavky na el. příkony jednotlivých VZT zařízení, ve výkresové části nejsou trasy kabeláže zakresleny, výkaz výměr uvádí jednotlivé elektro položky v měrné jednotce „kpl“. Z výše uvedeného požadujeme po zadavateli doplnění PD elektro v min. rozsahu, tj. zakreslení tras kabeláže vč. průřezu a typu kabelů, ve výkazu výměr uvést jednotky metr, případně ks u položky „výměna jističů.“

Odpověď:

Část VZT: Ad 1) Instalační výška venkovních jednotek pro sál zastupitelstva je 21 m.

Ad 2) Zadavatel požaduje dodání nového trubního vedení včetně ochranné izolace.

Část ELEKTRO: Veškeré rozvody kabeláže budou dle stávajících tras. Pro obřadní síň je to 8 bm s hlavním jištěním na 32A, pro sál zastupitelstva je to 40 bm jištění 2x32A a pro síň rady 20bm s jištěním 20A. Průřez dle platných norem. Provedení přívodu dle navržených zařízení.

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr včetně doplněného výkresu ve formátu (.pdf) – viz příloha.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Přílohy:

Vykaz_vymer_vymena_R22_uprava

Vymena_AC_R22_vcetne_rozvadecu

Ing. Eva Sebořská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí