

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/394204/12/LPO/Bit
Sp. zn.: S-SMO/240161/12/LPO/12

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová
Telefon: +420 599 442 074
Fax: +420 599 442 010
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2012-12-05

**Veřejná zakázka „Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec“, č. vz. 225995
- Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Máme dotaz k položce 5.1. v SO 02.2. Rampa :

| | | |
|--|----|-------|
| Asfaltové souvrství tl. 10mm - přímopojížděný systém s protiskluznou úpravou | m2 | 80,00 |
|--|----|-------|

Můžete nám uvést jaká je skladba této položky a z čeho je vrstva (vrstvy) a dále zda tl. 10 mm je správná, nemá být náhodou tl. 100 mm?

Odpověď:

Položka je v aktuálním platném soupisu výkonů/rozpočtu uvedena správně. Skutečně se jedná o tloušťku 10mm. Návrh souvrství vychází z dokumentu TP 211 Ministerstva dopravy, odboru silniční infrastruktury přílohy č. 1, odstavec b), alternativa III. (viz. str. 33). Tento dokument je součástí Technické zprávy č. 6432-000-5/2-SX-01 jako její Příloha č. 4 (viz. str. 7).

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního