

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/286628/14/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/165309/14/LPO/23

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák
Telefon: +420 599 443 012
Fax: +420 599 442 010
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 13. srpna 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9 a informace o změně lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Kanalizace Michálkovice**“:

Dotaz č. 1:

„Dotaz se týká položky č. 16 v SO 01.1 Kanalizace 1. etapa: Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 – ve výpočtu kubatury položky je hloubení šachet půdorysně 5,0m x 4,0m. Ve všech ostatních položkách je půdorysný rozměr šachet 4,5m x 3,5m, např. pol. 21 – pažení šachet. Nedává nám smysl zarazit štětovnice a následně vykopat větší šachtu. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr položky 16 a předpokládáme i úpravu položek na ni navazujících – svislé přemístění, vodorovné přemístění, uložení, poplatky za skládky, zásypy, ...“

Odpověď:

Stavba „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa“, SO 01.1 Kanalizace 1. etapa: Celkové množství v položce č. 16 zůstává zachováno - 202,00m³.

Dotaz č. 2:

„Dotaz se týká položky č. 6 v SO 02 Stoka MG Crea Dig DN 300: Startovací a koncové jámy - zemní páce, rozepření a zajištění jámy vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby a zásypy. Žádáme zadavatele o rozdělení této agregované položky na jednotlivé stav. práce do ceníkových položek (s uvedením dimenzí a množství materiálů, výztuže, ...), aby mohly být cenové nabídky jednotlivých uchazečů na tyto položky srovnatelné. Dále si nedovedeme představit takto do položky zamaskované čerpání vody, tato položka by měla být určitě zvlášť, aby byla jasná jednotková cena. Zvlášť při pracích pod hladinou podzemní vody (viz technická zpráva).“

Odpověď:

Stavba "Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12" - položka č. 6 v SO 02 Stoka MG Crea Dig DN300 zůstává zachována jako agregovaná položka. Soupis prací a dodávek včetně položky je popsán v soupisu prací. Součástí položky je čerpání podzemní vody po dobu výstavby. V dokumentaci je stanoven přítok do výkopu (rýhy) a přítok do startovací a cílové jámy (množství čerpaných vod). Součástí dokumentace je provozní řád na čerpání podzemních vod. Součástí položky je pažení jámy, které bude prováděno na základě dílenské dokumentace zhotovitele stavby, což je položka č. 25 - Vedlejší a ostatní náklady.

Dotaz č. 3:

„Dotaz se týká položky č. 7 v SO 02 Stoka MG Crea Dig DN 300: Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatlačením kameninových trub určených pro ražení DN300 (CreaDig) včetně materiálu potrubí, spojovacích manžet s ušlechtilé oceli a montáže + dodávka. Výkres HPO 3-1-1440 výrazně nesouhlasí s výkazem výměr a technickou zprávou – délka bezvýkopové technologie je uvedena 198m (dole v délce profilu potrubí dokonce 1403,80m). V souhrnné TZ 36_3011 na straně 12 je v textu zmíněno: „Stoka „M“ ... mezi šachtou Š10-Š11 podchází trubní propust DN800 ...“, na podélném profilu stoky M tato propust DN 800 není zakreslena. Žádáme zadavatele o upřesnění umístění této teoreticky velké překážky při mikrotuneláži.“

Odpověď:

Stavba "Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12" – množství u položky č. 7 v SO 02 Stoka MG Crea Ding DN300 zůstává v platnosti - 152,14m. Podélný profil byl doplněn a byly upřesněny délky (viz příloha).

Dotaz č. 4:

„Zadavatel již několikrát poskytl dodatečné informace s upravenými soupisy stavebních prací a to bez prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 40 Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele se uvádí: Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

Dle vzniklé situace je opravdu namístě přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídky. V opačném případě jednání zadavatele vnímáme jako diskriminační. K tomuto se váže § 6 Zásady postupu zadavatele téhož zákona a to odst. 1: Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Bylo by možné prodloužení lhůty pro podání nabídky?“

Odpověď:

V návaznosti na množství dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek k výše uvedené veřejné zakázce z původního termínu 20. 8. 2014 ve 13:00 hodin na 27. 8. 2014 ve 13:00 hodin.

Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 49 odst. 1) zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději **6 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha:

Podélný profil stoky „M“ - 18_31_1440_stoka M_r1.pdf