

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/173747/16/VZKÚ/Cup

Sp. zn.: S-SMO/080678/16/VZKÚ/9

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 10. 5. 2016

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1 - 10“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci čl. VIII., odst. 5 - Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 3 písm. a)) zadavatel požaduje *doložit – „min. 3 výstavby či rekonstrukce čistíren odpadních vod o min. finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH/1 stavbu, přičemž alespoň u jedné z uvedených stavebních prací bylo součástí vystrojení kruhové dosazovací nádrže o min. průměru 35 m, technologií s nuceným pojezdem – ocelové nebo gumové kolo; nebo svislá nebo vodorovná céva.“*

Splní tento kvalifikační předpoklad referenční stavba, kde je realizována kruhová dosazovací nádrž s vnějším průměrem včetně odtokového žlabu o min. průměru 35 m?

Odpověď:

S ohledem na předmět veřejné zakázky, který spočívá zejména v technologickém vystrojení kruhových dosazovacích nádrží (technologii s nuceným pojezdem – ocelové nebo gumové kolo; nebo svislá nebo vodorovná céva) zadavatel stanovil požadavek na doložení alespoň jedné stavby, jejíž součástí bude vystrojení dosazovací nádrže o min. průměru 35 m, přičemž tímto rozměrem má zadavatel na mysli **vnitřní průměr** dosazovací nádrže.

Doloží-li dodavatel ve své nabídce referenční stavby, kde je realizována kruhová dosazovací nádrž s vnějším průměrem včetně odtokového žlabu o min. průměru 35 m, nebude požadavek zadavatele splněn.

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek
a kapitálových účastí