

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/166475/17/VZKÚ/Mach

Sp. zn.: S-SMO/107204/17/VZKÚ/6

Vyřizuje: Ing. Petra Macháčková

Telefon: +420 599 442 398

Fax:

E-mail: pmachackova@ostrava.cz

Datum: 4. 5. 2017

Veřejná zakázka „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – 2. etapa“

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 11.05.2017 v 10:00 hodin na **18.05.2017 ve 13:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 11.05.2017 v 10:00 hodin na **18.05.2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – 2. etapa“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Po prostudování výkazu výměr předmětné akce vznáší uchazeč následující dotaz: V objektu SO 01.2 – Kanalizace – je u položky pod pořadovým číslem 51 (5-2 Vodorovné dopravní značení 12,5 cm) uvedené množství 2 450,6 m², což je dle našeho mínění silně nadhodnoceno a v praxi by znamenalo 19 604,8 bm vodorovného dopravního značení. Prosíme u této položky o její přepočtení nebo potvrzení správnosti.

Odpověď:

U položky č. 51 Vodorovné dopravní značení 12,5 cm - je opravena měrná jednotka z m² na m. V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se žlutým vyznačením provedené úpravy (**Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_1_Uprava_Soupis_a_VV**).

V návaznosti na zjištění zadavatele dále předkládáme informaci vysvětlující zadávací dokumentaci.

Tloušťka polyesterepoxidového rukávce pro vyvločkování stávajících potrubí v rámci stok MG 2.1 a MG 2.3 bude min. 9 mm (tloušťka 2 cm uvedená ve výkresech podélných profilů s označením 06_311656_r0_PP_MG2_1 a 08_311657_r0_PP_MG2_3 je chybná). V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace jsou poskytnuty upravené výkresy podélných profilů, kde je tato tloušťka upravena (**Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_2_Podelny_profil_MG2_1** a **Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_3_Podelny_profil_MG2_3**). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr zůstávají v této souvislosti nezměněny, protože v nich tloušťka rukávce uváděna nebyla.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy:

Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_1_Uprava_Soupis_a_VV

Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_2_Podelny_profil_MG2_1

Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_3_Podelny_profil_MG2_3