



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava Magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/307274/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/189643/18/VZKÚ/7

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-06-11

Veřejná zakázka „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dle vyjádření dodavatele oken nelze dle stanovených parametrů vyrobit okna s rozměry 2250 x 3000 mm – plná výplň (sestava P/07,P/09) – materiál plast.

Dodavatel navrhuje materiál hliník.

Odpověď:

Na výkrese okenních sestav je šířka okna 2250 mm okótována včetně rozšiřovacích profilů 2 x 100 mm, velikost samotného okna je tedy **2050 x 3000 mm**. Zadavatel trvá na materiálu plast.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o doplnění informací k níže uvedené položce. Výkres uvedený ve vv u položky zadávací dokumentace neobsahuje.

51	K	950125201	Oprava oplocení u JZ strany - (DMTŽ + úprava zkrácením + obnova nátěrů + zpětná montáž)	kus	1,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

vv

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz v.č. S003-b-1.01-05, b-2.01-05"

vv

"R-položka, v ceně započítány potřebné dodávky materiálů"

Odpověď:

Zadavatel doplňuje upřesňující informace k úpravě oplocení: Stávající oplocení je tvořeno ocelovými sloupky, ocelovou výplní a betonovými podhrabovými deskami. Ocelová výplň je tvořena dvěma vodorovnými roznášecími tyčovými prvky (u budovy ukotvenými do obvodové stěny), na nichž jsou uchyceny svislé tyčové prvky v osových vzdálenostech cca 100 mm. Velikost pole plotové výplně navazující na budovu je cca 2500 x 1800 mm. Plotová výplň bude demontována a upravena tak, aby nebyla v kolizi s navrženým zateplením budovy – předpokládá se odstranění 1-2 svislých prvků plotové výplně. Po provedení úpravy bude provedena zpětná montáž plotové výplně, včetně obnovení nátěru. Do betonové podhrabové desky nebude zasahováno.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí