

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/313438/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/108094/13/LPO/5

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák
Telefon: +420 599 443 012
Fax: +420 599 442 010
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 18. září 2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa**“:

Dotaz:

„Ve výkazu výměr je ve 3. etapě u stoky T13 celkem 23 šachet (6 u stoky DN 300 a 17 u protlaku), ve výpisu šachet, v situacích a v podélných profilech jsem napočítal šachet 21. Prosím o informaci, kolik šachet se na stoce T13 nachází a o opravu buď v projektu, nebo ve výkazu výměr.“

Odpověď:

Na stoce T13 se nachází celkem 21 šachet. V této souvislosti upravujeme ve výkazu výměr a popisu položek (III. etapa, stoka T 13 – protlak, list 002) položky č. 33, 39, 40 a 46. Opravený výkaz výměr a popis položek Vám předkládáme v příloze.

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy:

- 1.) Výkaz výměr – III. etapa
- 2.) Popis položek – III. etapa