

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/250737/14/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/068471/14/LPO/5

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 10. července 2014

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava**“:

#### **Dotaz č. 1:**

„V rozpočtu stavební části SO 02 je následující položka:

69	K	PK	766885011	D+M dřevěná kce sauny - cena předběžná - kompletní provedení vč. dodávky dle specifikace PD, vč. souvisejících prací	kus	1,000
----	---	----	-----------	--	-----	-------

V projektové dokumentaci o ní není de facto zmínka, má být součástí nabídky? Pokud ano, prosíme o zaslání nějaké projektové dokumentace k sauně, popřípadě bližší specifikaci sauny.“

#### **Odpověď:**

Ano, položka č. 69 zahrnuje dodávku a montáž sauny, tudíž nacenění položky musí být součástí nabídky.

#### **Parametry sauny:**

Rozměr 3110 x 1480 x 2200 mm /ŠxHxV/

#### **Použitý materiál**

- vnitřní obložení stěn palubkami ze severského smrku tl. 14 mm,
- vnější obložení stěn palubkami ze severského smrku tl. 14 mm
- vnější stěny jsou ošetřeny dvousložkovým bezbarvým lakem odolným proti vlhkosti a parám.
- dřevěný rošt
- izolace stěn tl. 80mm z minerálních skelných vláken bez formaldehydu, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda = 0,037$  W/mK, třída reakce na oheň A1
- izolace stropu 140mm, z minerálních skelných vláken bez formaldehydu, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda = 0,037$  W/mK, třída reakce na oheň A1
- parotěsná folie AL oboustranně

#### **Interiér**

- (lavice 600x1850mm v.500mm 1 ks, 1480x600 v.500 mm 1 ks, 600x1480 v. 1000mm 1 ks, opěrky 6ks, kryt kamen, apod.) je řešen topolem nebo osikou,
- saunový set: vědro, naběračku, přesýpací hodiny, teploměr a vlhkoměr v dřevěném rámu jako dvojbudík

**Dveře**

celoskleněné /183mm x 600mm/ tl. 10 mm, odstín planibel bronz, bezpečnostní, sklo kalené s panty zn.

Dorma

**Zárubeň**

smrková, celodřevěná, vyrobená na míru dle stavebního rozměru

**Elektrická kamna**

9 kW - saunová kamna střední třídy

**Regulace kamen do sauny**

regulace kamen pro kamna o výkonu 2,3 - 15 KW.

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního