



## LEGENDA

OCELOVÝ RÁM JE PŘIPOJEN K UZEMNĚNÍ

DRÁTEM FeZn  $\varnothing$  8 mm

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ POTRUBÍ JE PŘIPOJENO K UZEMNĚNÍ

DRÁTEM FeZn  $\varnothing$  8 mm

OSGC - ODORIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ fa GASCONTROL, společnost s r.o.

SZ3-5 - ZKUŠEBNÍ SPOJKY č. 3 až 5

GASCONTROL HAVÍŘOV	Kreslil a navrhl:  JUREČEK Karel	Datum:  15. 11. 2007
POSP.SCH	Schválil:  Ing. BURYJAN Roman	Měřítko:
Název: RS MOŠNOV VTL-STL POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE		Výkres č.: EL-03/07