

Provedeno provaření armatury, celkem 125svárů délky 2cm, dle ČSN 17660
Území se nachází v oblasti vlivu „bludných proudů“ (IV stupeň agresivity).
Bude provedena ochrana výztuže základů zvýšením jejího krytí na 40mm, provaření výztuže základového roštu v rozích dle samostatného požadavku resp.další doplňující opatření.
Jedním z těchto opatření je použití vodostavebného betonu s přísadami kvality ,,C30/37–XC4“ (B30)..s minimálně 300 kg SP cementu /1m3 betonu

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 30/37 XC4(B30) resp. betonové tvárnice jako ztracené bednění. Pod obvodové podélné a štítové nosné zdi tl.250mm vyhoví šířka základů 0,25m.

±0,000 = 226,850 m.n.m.

S

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
SO 02 Veřejné WC

ZPRACOVAL:	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP :
	Ing. Jakub Guňka	Ing. Petr Bystřický	Ing. Petr Bystřický

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ATELIÉR 5, spol. s r.o.
28. ŘÍJNA 1142/168
70900, OSTRAVA-MAR. HORY
www.atelier5.cz

INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava

NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA

OBJEKT:
SO 02 VEŘEJNÉ WC

OBSAH VÝKRESU:
VÝKOPY

FORMÁT:	3xA4
DATUM:	02/2013
STUPEŇ:	PD
ČÍS. ZAK.:	01/2013
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:50	100