

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Investiční záměr

**Rekonstrukce vodovodu ul. Povětronní
a Lyčkova**

**Koordinace se stavbou
„Dostavba kanalizace v lokalitě Na Popí“**



ing. Petr Nováček
prosinec 2015

Dnešní stav

Ve střední části městského obvodu Stará Bělá, na levém břehu Starobělského potoka, je připravována výstavba plošné kanalizace. Konkrétně se jedná o území od ul. Pepřicova po ul. Gregárkova. Byl proveden průzkum stavu vodovodů, vedoucích v souběhu s plánovanou kanalizací. V ul. Lyčkova a Povětornní jsou původní litinové vodovodní řady ve špatném technickém stavu a je účelné v koordinaci se stavbou kanalizace provést i jejich výměnu. V ostatních úsecích je vodovod v dobrém technickém stavu a výměna není nutná, pokud nedojde k prostorové kolizi, nebo poškození potrubí při stavbě.

Výměna původních litinových řadů je předmětem tohoto investičního záměru.

Navržené řešení

Stávající potrubí bude nahrazeno dle přiložené situace potrubím PE d 160 a d 110.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.

Rekonstrukce bude provedena na majetku SMO,
č.m. 5109239, 5109239

Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řady PE, d 160 a d 110, dl. 460 m, cca 5 000 Kč/m'	2 300 000,- Kč.
Celkem včetně cca 10% rezervy bez DPH	2 530 000,- Kč
 včetně DPH 21%	3 060 000,- Kč

Přílohy: Situace 1 : 1 500

Rekonstrukce vodovodu PE D 160 + D 110 dl. celkem 460 m

PE D 160

PE D 110

Orientační zakres sítě Ostravské vodárny a kanalizace a.s.		Kat. území: Stará Bělá	
Vytiskl: Nováček	Tisk dne: 14.12.2015	Měřítko: 1:1500	
Nadpis: IZ rek. vod. Povětřoní, Lyčkova Jméno, listu:			Číslo listu: 1/1