


61
22.2.16 11.4.16
J
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Investiční záměr

Rekonstrukce vodovodu ul. Pod Janíčkem

Koordinace se stavbou
„Dostavba kanalizace v lokalitě Na Popí“


ing. Petr Nováček
prosinec 2015

Dnešní stav

Ve střední části městského obvodu Stará Bělá, na levém břehu Starobělského potoka, je připravována výstavba plošné kanalizace. Konkrétně se jedná o území od ul. Pepřicova po ul. Gregárkova. Byl proveden průzkum stavu vodovodů. V ul. Pod Janíčkem je v těsném souběhu s výhledovou kanalizací cca 100 m původního litinového řadu DN 100. V koordinaci se stavbou kanalizace je žádoucí provést výměnu tohoto potrubí za nové PE d 110. V ostatních úsecích je vodovod v dobrém technickém stavu a výměna není nutná, pokud nedojde k prostorové kolizi, nebo poškození potrubí při stavbě.

Navržené řešení

Stávající potrubí bude nahrazeno dle přiložené situace potrubím PE d 110. V úseku cca 30 m, kde není souběh s plánovanou kanalizací bude součástí rek. vodovodu i obnova povrchů, ve zbytku trasy pak tato je zahrnuta do stavby kanalizace.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.

Rekonstrukce bude provedena na majetku SMO,
č.m. 5111806

Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řady PE, d 110, dl. 100 m, cca 3000/5000 Kč/m'	360 000,- Kč.
Celkem včetně cca 10% rezervy bez DPH	396 000,- Kč
 včetně DPH 21%	480 000,- Kč

Přílohy: Situace 1 : 1 000

