


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

KOV 17.2. 2016

Investiční záměr

Rekonstrukce vodovodu ul. Divišova

Koordinace se stavbou
„Hrušov – dostavba kanalizace v lokalitě za tratí“


ing. Petr Nováček
únor 2016

Dnešní stav

V Hrušově, v území mezi tratí ČD a řekami Odrou a Ostravicí, je připravováno území pro vznik průmyslové zóny. V souvislosti s ní proběhne i rekonstrukce kanalizace v ulici Divišova, ve které je původní vodovodní řad ze šedé litiny DN 80. Ten bude nutno v koordinaci se stavbou kanalizace rekonstruovat.

Navržené řešení

Dle přiložení situace budou stávající litinový vodovod DN 80 v koordinaci se stavbou kanalizace nahrazen novým PE D 90 dle přiložené situace. Rekonstruovaná délka bude přizpůsobena skutečné poloze přípojek a za poslední bude řad ukončen hydrantem. Na nový vodovod budou připojeny všechny funkční přípojky.

Oprava povrchů komunikace bude součástí stavby kanalizace a není proto zahrnuta v předpokládaných nákladech rekonstrukce vodovodu.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.

Rekonstrukce bude provedena na majetku SMO č. m. 5110384.

Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řady PE, d 90, celkem cca 55m, cca 3 500 Kč/m´	193 000,- Kč.
Celkem včetně cca 10% rezervy bez DPH	212 000,- Kč
včetně DPH 21%	256 000,- Kč

Přílohy: Situace 1 : 1 000

