


**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

**Investiční záměr**

**Rekonstrukce vodovodu  
ul. Šimáčkova, Pflegrova**

**Koordinace se stavbou  
„Rekonstrukce kanalizace v ul. Pflegrova – Šimáčkova“**



ing. Petr Nováček  
březen 2017

## Dnešní stav

Na území městského obvodu Mariánské Hory v ul. Pflegrova a Šimáčkova je připravována rekonstrukce kanalizace. V souběhu a blízkém okolí se nachází původní poruchové vodovodní řady, u kterých je vhodné v koordinaci se stavbou kanalizace provést jejich výměnu. Oprava jiným způsobem než nahrazením starého potrubí novým není možná.

## Navržené řešení

V přiložené situaci je orientačně zakreslen rozsah vodovodu, u kterého je navržena výměna potrubí. Stávající potrubí DN 60, 80 a 100 bude nahrazeno novým potrubím PE d 90 a d 110. Rozsah použití jednotlivých profilů bude dohodnut na výrobních výborech. Stávající přípojky budou přepojeny na nový vodovod.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.

Stavbu tvoří pouze stavební objekty, objektová skladba bude dohodnuta na výrobních výborech.

Rekonstrukce se týká majetku SMO č. m. 51080456, 5108232, 5108035.


## Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řad PE, d 110 a d 90, dl. 410 m, cca 5 000 Kč/m'	2 050 000,- Kč.
<b>Celkem včetně 10% rezervy</b>	<b>2 255 000,- Kč</b>
<b>bez DPH</b>	
<b>včetně DPH 21%</b>	<b>2 728 550,- Kč</b>

Přílohy:      Situace      1 : 500



Orientační zakres sítě <b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b>		Kat. území: <b>Mariánské Hory</b>	
Vytiskl: <b>Nováček</b>	Tisk dne: <b>22.3.2017</b>	Měřítko: <b>1:1500</b>	
Nadpis: <b>IZ rek. vod. ul. Šimáčkova, Pflégrova</b>			Číslo listu: <b>1/1</b>
Jméno listu:			