



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/424665/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/9

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-08-07

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Měl bych dotazy na položky 114, 115, 116 v záložce U243-17a – Kotelna souboru Vykaz vymer - Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis VZT.

A) Položky 114, 115 - Ventilátor trubkový, demontáž a výměna ventilátoru v projektu jsou uvedeny jako položky k dodání a v technické zprávě je napsáno, že větrání je zajištěno stávajícím ventilátorem do potrubí d400, co je pravda technická zpráva nebo výkaz výměr? Pokud výkaz výměr prosím o upřesnění ventilátoru nějaké technické informace.

B) Položka 116 – prosím o upřesnění sacích žaluzií.

Odpověď:

Ad A) Platí výkaz výměr s parametry ventilátoru do potrubí uvedené na výkrese č.07 – d400 mm, s průtokem min. 1425 m³/hod.

Ad B) Plocha žaluzie A = 0,65 m².

Dotaz č. 2:

Měl bych dotazy na záložku U243-17e - Servis VZT jednotek souboru Vykaz vymer - Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis VZT.

Zda si přejete stávající servisní firmu na servis VZT jednotek?

Odpověď:

Není záměrem oslovovat stávající servisní firmu. Jedná se o jednorázový kompletní servis jednotek spojený s následným zkušebním provozem nových regulačních napojovacích uzlů u výměníků tepla VZT jednotek.

Dotaz č. 3:

U položky č. 81 – ochranná dezinfekce systému teplé vody proti výskytu legionel - je málo informací potřeboval bych znát minimálně maximální průtok vody a denní spotřebu TUV.

Odpověď:

Vysvětlení k této položce zadavatel poskytl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 4:

V projektu LDN Ostrava Radvanice je uvedena část díla servis VZT jednotek a výměna filtrů.

Žádám Vás o specifikaci jednotlivých filtrů

- Typ filtru
- Velikost
- Počet kapes
- Filtrační materiál a jeho parametry

Odpověď:

Jedná se o kapsové filtry pro vzduchotechnické jednotky výrobce WOLF typ KG STANDARD v typech dle tabulky

Základním parametrem je třída G4 dle mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů dle ČSN EN 779:2012

		VZT JEDNOTKY		WOLF
kapsové filtry				
typ jednotky VZT KG STANDARD		40	63	100
délka	mm	800	800	830
šířka	mm	630	800	1000
výška	mm	630	800	1000
plocha	m ²	1,5	2,6	4,4
jmenovitý průtok	m ³ /hod	3550	5450	7100
tlaková ztráta	Pa	70	64	88
třída dle ČSN EN 779		G4	G4	G4
materiál	netkaná syntetická vlákna			
rámeček		kovový	kovový	kovový
Odlučivost Am (%) dle ČSN EN 779		90 ≤ Am	90 ≤ Am	90 ≤ Am
Počet kapes	dle plochy filtru			
Možnost regenerace		NE	NE	NE
Maximální teplotní odolnost (°C) kovový rám		100	100	100

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Seberská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí