

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: SMO/421655/14/LPO/Měk

Sp. zn.: S-SMO/369312/14/LPO/9

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš

Telefon: +420 599 442 356

Fax: +420 599 442 010

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2014-11-21



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Veřejná zakázka „Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba“ - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz: Požadavek na tepelně izolační vlastnosti hliníkových fasádních výplní požadující U_w nebo U_d menší nebo rovno $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ je vysoce nadstandardní, splnitelný pouze nejlepšími a nejdražšími systémy, trváte na požadovaném parametru?

Odpověď: Na parametrech hliníkových fasádních výplní U_w/U_d zadavatel trvá.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního