

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/262020/18/VZKÚ/Vas

Sp. zn.: S-SMO/131819/18/VZKÚ/5

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Kamila Vasilová

Telefon: +420 599 442 345

E-mail: kvasilova@ostrava.cz

Datum: 25. 05. 2018

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlačku“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Změna lhůty pro podání nabídek

K výše uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vám sdělujeme informaci **o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 31. 05. 2018 do 10:00 hod. na 14. 06. 2018 do 10:00 hod.** a současně informaci **o změně termínu pro otevírání nabídek z původního termínu 31. 05. 2018 v 10:00 hod. na 14. 06. 2018 v 10:00 hod.**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V celkové rekapitulaci je uveden objekt 02_2016_03 Přeložka výtlačku z ČS Třebovice v Ostravě Třebovicích – elektroinstalace (samostatný rozpočet). V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace tohoto objektu, zároveň chybí také rozpočet, na který se tato položka odkazuje. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1:

Dokumentace k objektu 02_2016_03 Přeložka výtlačku z ČS Třebovice v Ostravě Třebovicích je uvedena v adresáři: Přeložka výtlačku/D_6_Provozní rozvod silnoprůdu a SŘTP. Jak je možno se dočíst v technické zprávě „13054-OP-01 Technická zpráva.pdf“ ve výše jmenovaném adresáři: „Předložená projektová dokumentace navazuje na projekt „Rekonstrukce ČSOV Provozní“ a doplňuje jej o návrh na instalaci topných kabelů pro ohřev konce výtlačného potrubí z čerpací stanice a přivedení napájecích a ovládacích kabelů ke stavidlovému uzávěru a k čidlu měření průtoku na HOBAS potrubí.“

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebyl z důvodu technické chyby při kopírování součástí poskytnuté zadávací dokumentace zadavatelem. Z tohoto důvodu Vám zadavatel soubor 13054-OP-03 Rozpočet, Soupis prací_slepy.xls poskytuje přílohou této písemnosti.

Dotaz č. 2:

„Dobrý den, chceme se zúčastnit výběrového řízení na zakázku "Rekonstrukce ČS Provozní", P18V00000073. Při naceňování slepého rozpočtu jsem přišla na oddíl 02-2016 - Přeložka výtlačku v ČS – elektro. V soupise je uvedeno, že na toto je samostatný rozpočet, ale ten v zadání nikde nevidím. V zadání je

přiložen jen slepák na PS02-01 Provozní rozvod silnoprůdu. Prosím můžete mi ověřit, zda samostatný rozpočet existuje nebo se má nacenit jen odhadem.“ (citace)

Odpověď č. 2:

Zadavatel k dotazu č. 2 odkazuje na výše uvedené.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

- soubor „*Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_c_1_13054-OP-03 Rozpočet, Soupis prací_slepy.xls*“