

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/013391/14/LPO/Smo

Sp. zn.: S-SMO/099142/13/LPO/26

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

Datum: 13. ledna 2014



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### **Dodatečné informace č. 9 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „EKOTERMO II A“**

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „EKOTERMO II A“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:

*Dotaz č.1:*

*Část 11. veřejné zakázky – Hasičská zbrojnice*

Objekt 2: Ústřední vytápění, díl 730 - Ústřední vytápění, položka č. 3 – Izolace potrubí v kotelně – soubor -1.

Dotaz: Aby se tato položka mohla nacenit, potřebujeme znát délky a průměry jednotlivých potrubí, která chcete zaizolovat. Taktéž je potřebné uvést, jaký druh izolace požadujete, zda polyetylenovou, či minerální-kamennou vlnu. Rovněž sdělte Váš požadavek na povrchovou ochranu izolace.

**Odpověď:**

Bude použita tepelná izolace z pouzder minerální vaty tl. min.18 mm, shora s krytím hliníkovou fólií. Průměry potrubí DN20 a ž DN32, celková délka potrubí k izolování je 95 m.

### **Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami**

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 27. 01. 2014 do 13:00 hod. na **29. 01. 2014 do 10:00 hod.** a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního 27. 01. 2014 ve 13:00 hod. na **29. 01. 2014 v 10:00 hod.** k veřejné zakázce „EKOTERMO II A“.

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního