


DETAIL ŽB ZÁKLADU



Provedeno provedení armatury, celkem 125svárů délky 2cm, dle ČSN 17660 Území se nachází v oblasti vlivu „bludných proudů“ (IV stupeň agresivity). Bude provedena ochrana výztuže základu zvýšením jejího krytí na 40mm, provedení výztuže základového roštu v rozích dle samostatného požadavku resp.další doplňující opatření. Jedním z těchto opatření je použití vodotěsného betonu s přísadami kvality „C30/37–XC4“ (B30)..s minimálně 300 kg SP cementu /1m3 betonu.

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 30/37 XC4(B30) resp. betonové tvárnice jako ztracené bednění. Pod obvodové podélné a štítové nosné zdi tl.250mm vyhoví šířka základu 0,25m. Dva štítové základy u MHD budou protaženy východním směrem o 0,5m vůči vnějšímu líci podélného žel.betonového základu pod výkladcí, který nevyhoví jako prostý nosník na rozpětí 6m. Bude proveden tak, že nad spodní částí základu z prostého betonu bude proveden horní žel.bet. základ šířky 0,25m a výšky 0,5m, výztuž viz detail

±0,000 = 226,850 m.n.m.

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

SO 01 Sociální zařízení MHD

ZPRACOVAL:	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP :	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
	Ing. Jakub Guňka	Ing. Petr Bysřický	Ing. Petr Bysřický	
INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava				
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:				
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA				
OBJEKT:				
SO 01 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MHD				
OBSAH VÝKRESU:				
VÝKOPY				
				ATELIER 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz
FORMÁT:				3x44
DATUM:				02/2013
STUPEŇ:				PD
ČÍS. ZAK.:				01/2013
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		
1:50		100		