

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/100699/15/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/434952/14/LPO/11

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 19.3.2015

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace Jeremenko – III. ETAPA“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Jakým způsobem bude zadavatel postupovat po podpisu smlouvy o dílo v případě, kdy se ukáže, že některá ze zařízení, výrobků či dodávek uvedená v zadávací dokumentaci budou vykazovat známky porušení § 44, odstavce (11) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění o veřejných zakázkách (dále jen zákon), tzn. v zadávací projektové dokumentaci včetně výkazů výměr, či nabídkového položkového rozpočtu, podle které se bude realizovat veřejná zakázka budou uvedeny obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a to i ve spojení se slovy např., popř., referenční vzorek apod., nebo budou technické podmínky porušovat § 45 a § 46 zákona, tzn. budou stanoveny takovým způsobem, který by určitým dodavatelům zaručoval konkurenční výhodu např. tím, že v případě, kdy by zadavatel v pozici objednatele trval na dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v zadávací dokumentaci, by bylo možné dodat pouze jeden konkrétní výrobek, zařízení, nebo dodávku, či službu? Bude uchazeči v pozici Zhotovitele v takových případech umožněno použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení?

Odpověď:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace jednoznačně vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž v čl. XI. odst. 3. zadávací dokumentace zadavatel výslovně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to v těch případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci.

Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr je použito potrubí např. p.č.

22	M	8-91	Kanalizační potrubí z materiálu PP DN 200
----	---	------	-------------------------------------------

Prosíme o určení typu potrubí – zda se jedná o potrubí hladké plnostěnné nebo potrubí žebrované s dutým či plným žebrem a určení SN

Odpověď:

Jedná se o potrubí na přípojkách – bude použito hladké plnostěnné potrubí PP min. SN 10.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího
financování, kapitálových účastí
a sdruženého nákupu