

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/445241/16/VZKÚ/Las

Sp. zn.: S-SMO/281555/16/VZKÚ/6

Vyřizuje: Ing. Andrea Laslopová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: alaslopova@ostrava.cz

Datum: 2. 11. 2017

Veřejná zakázka „Stavební úpravy pavilonu H1 a H2“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, včetně změny lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Obracíme se na vás v souladu s bodem VI. Výzvy k podání nabídek s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zakázce „Stavební úpravy pavilonu H1 a H2“:

Po prostudování zadávací projektové dokumentace se na vás obracíme s žádostí o bližší specifikaci k níže uvedeným bodům:

JIP

1. Truhlářské výrobky – kuchyňské linky, skříně (materiál, povrchová úprava, kování atd.)
2. Pol. 47 – mramorová deska v nerez rámu s plastikou
3. Pol. 29 – Renovace KZS v místech zasažených stavebními úpravami
4. Pol. 26 – Kotevní prvky
5. ASŘ – VRN Pol. 7

ÚNIK

1. Pol. 208, 217, 218 - montáž podhledů lamel a kazet vč. dodávky (M6, M7): nekorespondují s výkresy č.07 a 09, kde je uvedena zpětná montáž podhledu kazetového a lamelového. Uvažuje se tedy s demontáží a zpětnou montáží stávajících podhledů nebo s demontáží a následnou dodávkou a montáží nových podhledů?
2. Pol. 61 – Renovace KZS
3. Pol. 8 – VRN

Odpověď:

JIP

ad 1) Truhlářské výrobky – kuchyňské linky, skříně (materiál, povrchová úprava, kování atd.) - dřevotřísková pol.116-126 (T/10-T/17) budou řešeny samostatně v rámci interiéru, který není předmětem veřejné zakázky – dotčené položky nenaceňujte (viz. úprava Soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

- ad 2) Pol. 47 – mramorová deska v nerez rámu s plastikou – bude řešeno v rámci interiéru, který není předmětem veřejné zakázky - položku nenaceňujte (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
- ad 3) Pol. 29 – Renovace KZS v místech zasažených stavebními úpravami – zahrnuje opravy na fasádě (ostění u oken, dveří, větracích mříží).
- ad 4) Ve skutečnosti se jedná o pol. č. 46 „Kotvení zdrojových mostů, skříní apod.“. Tato položka je rozepsána v rámci dokumentace Pavilonu H2, v části D.1.1. Architektonicko – stavební řešení, na výkr. č. 04 - Půdorys 2.NP - výřez - Nový stav. Jedná se o kotvení zdrojových mostů (pro každý závěs zdrojového mostu 4 ks kotev M12mm + univerzální lepená kotva do dutin s min. nosností v tahu 1kN).
- ad 5) ASŘ – VRN Pol. 7 – položku nenaceňujte (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

ÚNIK

- ad 1) V PD je uvažováno s novými táhly a podhledy. Ve výkrese je zpětná montáž původního, pokud nebude při demontáži poškozen. V případě většího poškození bude nahrazen novým a toto je uvedeno v rozpočtu – pol. 208, 217, 218.
- ad 2) Pol. 61 – Renovace KZS – Jedná se o opravy na fasádě (ostění u oken, dveří, větracích mříží).
- ad 3) Pol. 8 – VRN – položku nenaceňujte (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Dotaz č. 2:

Po prostudování zadávací projektové dokumentace se na vás obrácíme s následujícími dotazy:

JIP - ASŘ

- 1. VV pol.č. 19 - Bednění stropů zabudované z TRP, vlna 50 mm, tl. 1mm.....
Dle PD mají TRP vlnu 60 mm (TRP 60/235/1).
Žádáme o upřesnění, jaký TRP je požadován.
- 2. VV pol.č. 34 - Osazení parapetních desek..... v celkovém množství 3 m.
Dle PD je celková délka parapetů 6,75 m (1,85 + 2* 2,45 m).
Žádáme o opravu celkové délky ve VV.
- 3. VV pol.č. 102 - Tepelná izolace podlah, tl. 50 mm.
Dle PD se jedná o kročejovou izolaci tl. 40 mm.
Žádáme o upřesnění, jaká izolace je požadována.

ÚNIK – ASŘ

- 1. VV pol.č. 39 - Bednění stropů zabudované z TRP, vlna 50 mm, tl. 1mm.....
Dle PD mají TRP vlnu 60 mm (TRP 60/235/1).
Žádáme o upřesnění, jaký TRP je požadován.
- 2. VV pol.č. 88 - Z3_Nerezové zábradlí.....
Žádáme o bližší specifikaci jednotlivých komponentů (velikosti/průměry madel, sloupků, vodorovných příček), aby měli všichni uchazeči stejné zadání.
- 3. VV pol.č. 159 - Tepelná izolace podlah, tl. 50 mm.
Dle PD se jedná o kročejovou izolaci tl. 40 mm.
Žádáme o upřesnění, jaká izolace je požadována.
- 4. VV pol.č 221 - Textilní požární uzávěr; 238 x 231 m; EI 30DP1-C Sm
Dle výkresu půdorysu 1NP jsou rozměry uzávěru 383 x 231 m, dle TZ má uzávěr požární odolnost EI 30DP1, dle PBR EI 30DP3-Sm.

Žádáme o upřesnění, jaký rozměr a požární odolnost uzávěru jsou požadovány.

5. VV pol.č. 225 - Dodávka OK stříšky, OK **vč. povrchové úpravy**.

Žádáme o specifikaci povrchové úpravy (není uvedena ve výpisu oceli stříšky výkresu č.12 a ní v TZ).

Rovněž žádáme o přepracování výkazů výměr dle parametrů korespondujících s PD.

Odpověď:

JIP - ASŘ

- ad 1)** Soupis prací je v pol. č. 19 upraven dle PD - Bednění stropů zabudované z TRP, vlna **60** mm, tl. 1mm..... (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
- ad 2)** Soupis prací je v pol. č. 34 upraven dle PD - Osazení parapetních desek..... v celkovém množství **6,75** m (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
- ad3)** Soupis prací je upraven dle PD v pol. č. 102 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, vč. dodávky kročejové izolace tl. **40** mm skladba A (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

ÚNIK – ASŘ

- ad 1)** Soupis prací je v pol. č. 39 upraven dle PD - Bednění stropů zabudované z TRP, vlna **60** mm, tl. 1mm..... (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
- ad 2)** Uvádíme bližší specifikace komponentů zábradlí:
- Nerezové sloupky D42,4x2mm - 50ks
 - Nerezové madlo D42,4x2mm - dl. 2 x 65,0m
 - Vodorovné příčky D12mm - 4x 65,0 m
- ad 3)** Soupis prací je upraven dle PD v pol. č. 159 - Tepelná izolace podlah, tl. **40** mm (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
- ad 4)** Rozměr a požární odolnost uzávěru jsou požadovány takto: Požární roleta **383x231** cm, s odolností **EI 30DP1-C Sm** (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).
- ad 5)** Uvádíme specifikaci povrchové úpravy stříšky: 1x základní + 2x vrchní antikorozi email (viz. úprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z termínu 13. 11. 2017 ve 14:00 hodin na **30. 11. 2017 ve 14:00 hodin** a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 13. 11. 2017 ve 14:00 hodin na **30. 11. 2017 ve 14:00 hodin** k veřejné zakázce „Stavební úpravy pavilonu H1 a H2“.

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek
a kapitálových účastí

Příloha: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr