

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3PEN AC 50Hz 400/230V/TN – C HLAVNÍ ROZVOD VO
3NPE AC 50Hz 230V/TN – S ROZVOD UVNITŘ STOŽÁRŮ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM BUDE ZAJIŠTĚNA
V SOULADU S NORMOU ČSN 33 2000-4-41, ed. 2
OCHRANNÝM OPATŘENÍM STANOVENÝM V ODDÍLE
"411-OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE"
A SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI PODLE OBRÁZKU V UVEDENÉ NORMĚ.

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ JE ZAJIŠTĚNA:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU DLE ODST. 411.2 JEDNÍM Z OPATŘENÍ
POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B".
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA:
–OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ODST. 411.3.1
–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ODST. 411.3.2
–DODRŽENÍM PODMÍNEK PRO SÍŤ TN DLE ODST. 411.4

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE: ČSN 332000-5-54, ed. 3

LEGENDA

- LED SVÍTIDLO NAPŘÍKLAD TYPU INDAL Stelo Long SRN, 5471 lm, 59,0 W (MONTÁŽ PŘÍMO NA STOŽÁR O PRŮMĚRU 76MM) NA OCELOVÝM METALOZINKOVÁNÝM ŠEDIVATKOVÉM STUPŇOVITÝM STOŽÁRU POZINKOVÁN, #133/89/76, NADZEMNÍ VÝŠKA 6M, PODZEMNÍ ČÁSTÍ 1M, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- NOVÝ KABEL VO
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO
- NOVÝ KABEL VO V PROSTUPU POD VOZOVKOU

C

AKCE

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

OSTRAVA!!!

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 1483/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. HUBERT ŘEHULKA

SHB
projdeme dopravním územím
Masná 1483/8, 702 00 Ostrava
Mobil: +420 602 737 140, Fax: +420 596 612 111

Čís. ZAKÁZKY: 9/14-029

SO 451

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel JAROŠ	
VYPRACOVAL	Ing. Olga ŠMÁHLÍKOVÁ	
KONTROLOVAL	Ing. Václav GRUSMANN	
Čísl. Mapového listu/výkresu	M 1:2 Zákres.vz7	
DATUM AKCE		
DATUM	09/2015	
FORMÁT	33 A4	
MĚŘÍTKO	1:250	
JČSK	SPS	
Č. ZAKÁZKY	9/14-029	
ARCHIVNÍ Č.		

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh
SO 451 Veřejné osvětlení

NÁZEV VÝKRESU: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU

ČÍS. SOUPISKY	ČÍS. VÝKRESU
	2