

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/227299/15/ZFUN/Bit

Sp. zn.: S-SMO/185130/15/ZFUN/15

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2015-06-29

Veřejná zakázka „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.“, č. VZ 516014
- Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Technická zpráva (SO 01-stavebně konstrukční část) uvádí:

„Délka pilot je navržena 6,5m. V geologickém průzkumu byly provedeny vrty o délkách cca 7-6m, proto je potřeba dbát na to, aby nedošlo k provrtání šterkové vrstvy až na neúnosné jíly. Vrstva šterků se předpokládá dle IGP o mocnosti 6-10m.“

U položky číslo 9 stav rozpočtu = výplň pilot je výměra násobena dvěma indexy (1,10 a 1,30).

Na základě dotazu specializované firmy vznášíme dotaz:

Při betonování nepažených pilot je průměrná nadspotřeba betonu 27 %. Tomu by odpovídal koeficient 1,30 u položky číslo 9, předpokládáme-li správně ?

Avšak je správný výkaz výměr u položek 10, 11 a 12 stavebního rozpočtu, kde je délka pilot násobena koeficientem 1,30?

Odpověď:

Předpoklad u položky č. 9 je správný.

U položek 10,11,12 je délka pilot správná (x1,3) vzhledem ke svažitému a nepravidelnému geologickému horizontu terénu (území vzniklo jako navážky proměnné mocnosti a kvality ze stavby přilehlého sídliště).

Dotaz č. 2

U položky číslo 21 stavebního rozpočtu SO 01 je rovněž plocha mazaniny ve výkaze výměr násobena koeficientem 1,30.

Z jakého je to důvodu?

Odpověď:

Z praktických zkušeností rozpočtáře (nerovnosti atd.)

Dotaz č. 3

Položky č. 61 a č. 62 stavebního rozpočtu SO 01 neodpovídají požadované skladbě střechy (střešní panel s vrchní izolací dodanou už z výroby jako součást panelu).

Mají být tedy dvě vrstvy izolace, anebo je položka 61 myšlena jako montáž panelů?

Odpověď:

Ano – položka 61 je montáž panelů.

Dotaz č. 4

Střešní obloukový světlík – výrobek AL8 pro SO 01 – v šířce 1,00 m se pásové světlíky nevyrábějí.
Dodáme tedy bodový světlík tohoto rozměru.
Nebo je jiná možnost?

Odpověď:

Souhlasíme s dodávkou bodového světlíku.

Dotaz č. 5

V Zadávací dokumentaci, článku VIII., bodě 2.b) zadavatel požaduje doložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Postačí pro prokázání pro tohoto požadavku pouze živnostenské oprávnění či licence na provádění staveb, jejich změn a odstraňování anebo požaduje zadavatel i další konkrétní živnostenská oprávnění či licence?

Odpověď:

Ano, k prokázání zadavatelem požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeči ve své nabídce doloží živnostenské oprávnění či licenci na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Dotaz č. 6

Jako účastník výběrového řízení výše uvedené VZ si dovoluujeme požádat o informace, které měly být součástí zadávací dokumentace (ZD).

V příloze „Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany“ se vydává – souhlasné stanovisko – a je uvedeno: Další skutečnosti týkající se požární bezpečnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení, které je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Bohužel žádné - požárně bezpečnostní řešení jsme v ZD nenalezli. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Požárně bezpečnostní řešení stavby Vám dokládáme v příloze (**Dodatecne-info-c-3-Priloha-Pozarne-bezp.reseni**).

S ohledem na další podané dotazy k zadávacím podmínkám, jejichž odpovědi Vám budou následně poskytnuty, Vám současně sdělujeme **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 08.07.2015 ve 13:00 hodin **na 20.07.2015 ve 13:00 hod.** a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 08.07.2015 ve 13:00 hod. **na 20.07.2015 ve 13:00 hod.**

Ing. Eva Seborská

zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Príloha: Dodatecne-info-c-3-Priloha-Pozarne-bezp.reseni