



UZEL č. 1




TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzly
3.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, malba	UZEL 1
3.01A	WC–muži	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.01B	WC–ženy	10,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.02	Umývárna	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 2
3.02A	Sprcha	1,92	ker. dlažba	MVC/ker obklad 3,2m	Závěsný podhled	
3.02B	WC–ženy	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
3.02C	Úklidová místnost s vřevkou	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
3.03	Umývárna	4,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 3
3.03A	Hygienická místnost– ženy	2,7	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.03B	Úklidová místnost	2,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.04	WC–ženy	8,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 4
3.05	Umývárna	2,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.05A	Sprcha	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
3.05B	WC–muži	3,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.05C	WC–muži	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 3.NP		60,42				


UZEL č. 2



UZEL č. 3



UZEL č. 4



- MNOŽSTVÍ VZDUCHU–PŘÍVOD/ODVOD
- VENTILÁTOR STĚNOVÝ
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU

–Všechny průrazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.









SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Renáta Kubanková	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravské Ostrava [713520]				
	MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			ARCHÍV	
				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice				DATUM KVĚTEN 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
OBJEKT :				MĚŘITKO	1 : 50
ČÁST : D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky					
OBSAH : PŮDORYS 3.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
				PPS- 05/17-D.1.4.3-	03