




UZEL č. 1




UZEL č. 2




UZEL č. 5



UZEL č. 3



UZEL č. 4



UZEL č. 6





SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha ( m² )	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzel
1.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, malba	UZEL 1
1.01A	WC–ženy	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.01B	WC–muži	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	<b>MVC, malba</b>	
1.01C	Úklidová místnost	1,23	ker. dlažba	MVC	<b>MVC, malba</b>	
1.02	Umývárna	5,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	<b>MVC, malba</b>	UZEL 2
1.02A	WC–invalidi	4,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
1.02B	WC–ženy	8,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	<b>Závěsný podhled</b>	
1.03	Umývárna	2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 3
1.03A	Hygienická místnost– ženy	2,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.04	Umývárna	4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 4
1.04A	WC– ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.04B	WC–ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.05	Úklid. místnost	3,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.06	Umývárna	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.06A	WC–muži	2,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.06B	WC–muži	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 5
1.07	Umývárna	3,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.07A	WC– ženy	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.08	Umývárna	2,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 6
1.08A	WC– ženy	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 1.NP		54,73				

- 1

100

100


MNOŽSTVÍ VZDUCHU – PŘÍVOD/ODVOD
- ⌘

VENTILÁTOR STĚNOVÝ
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU





–Všechny průrazy skrz požární dělící konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobce a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div><b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small></div><div>PPS Kania s.r.o. · Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262    e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Renáta Kubanková	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravské Ostrava [713520]			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			STUPEŇ	DPS	
NÁZEV AKCE :  Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice				DATUM KVĚTEN 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
OBJEKT :				MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST : D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky					
OBSAH :  PŮDORYS 1.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.4.3-	Č.V. 01