



UZEL č. 2



UZEL č. 4



UZEL č. 3



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha ( m² )	Úprava povrchů			Uzly
			Podlaha	Stěny	Strop	
4.01	Umývárna	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	<b>MVC, malba</b>	UZEL 2
4.01A	Sprcha	1,92	ker. dlažba	MVC/ker obklad 3,2m	Závěsný podhled	
4.01B	WC–ženy	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
4.01C	Úklidová místnost s výlevkou	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
4.02	Umývárna	4,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 3
4.02A	Hygienická místnost– ženy	2,7	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
4.02B	Úklidová místnost	2,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
4.03	Umývárna	5,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 4
4.03A	Sklad	3,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
4.03B	WC– muži	8,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 4.NP		43,42				

- 1

100

100

MNOŽSTVÍ VZDUCHU–PŘÍVOD/ODVOD
- ⌘

VENTILÁTOR STĚNOVÝ
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU

–Všechny průrazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.








SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div></div><div>PPS Kania s.r.o. · Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262    e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Renáta Kubanková	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravská Ostrava [713520]				
MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				STUPEŇ  DSP	
NÁZEV AKCE :  Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice				DATUM BŘEZEN 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
				MĚŘÍTKO 1 : 50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.4.3-	
OBJEKT :					
ČÁST : D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky					
OBSAH :  PŮDORYS 4.NP				Č.V. 04	