

OZN. VÝV/ODU	PŘÍVOD Z TVS	PŘÍVOD Z ITVS	MĚŘENÍ, HLÍDÁNÍ NAPĚTÍ PRO D.O.	VELÍN - DMX	R06 + RW1	R06 + RW2	R06 + UPS	EV1	ES1	EV2	ES2	EV3-EV3'	ES3	EV4-EV4'	ES4	GU11	GU12	REZ.	REZ.	A/1	A/2, C/2	A/3, B/3	B/4, C/4	REZ.	REZ.	XC/1	XC/2	XC/3	XC/4	XC/5	XC/6	XC/7	REZ.	ZVONEK	EB1	OVL.OKRUHY	VYPÍNAČ	EH1	EH2	EH3	EH4	EH5	EH6	EH7	EH8	REZ.	EH9	EH10	EH11	EH12	EH13	REZ.	EH14	REZ.	OVLÁDACÍ OKRUHY
VÝKON (kW)	50	40		2,2	1,2	1,2	2,2	0,3	0,1	0,3	0,1	2 x 0,3	0,1	2 x 0,3	0,1	0,75	0,75			0,1	0,5	1,1	0,5			11	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2			2,0	EL. VYTÁPĚNÍ		2,5	0,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		1,5		
ZAŘÍZENÍ	TVS	ODDĚL. TRANSF.	POMOCNÉ OKRUHY	TG ZAŘÍZENÍ				VENTILÁTOR + KLAPKY T1		VENTILÁTOR + KLAPKY T2		VENTILÁTORY + KLAPKY GU1		VENTILÁTORY + KLAPKY GU2		NABÍJEČE				SVĚTELNÉ OKRUHY						ZÁSUVKOVÉ OKRUHY										ELOHŘÍVAČ VODY		ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ																			

ROZPISKA PODZHOTOVITELE

Stupeň	Vypracoval:	J. JANOŠÍK	Složka:	2	Objednatel:	Stavba: OBVODOVÁ KOMUNIKACE FRANTIŠKOV- II.ETAPA,1.ČÁST
PDPS	Kreslil:	J. JANOŠÍK	List:	1	DOPRAVOPROJEKT	Objekt: REKONSTRUKCE MĚNÍRNY TBS "SLEZSKÁ"
Měřítko:	Odp. projektant:	J. JANOŠÍK	Výkres:	64	OSTRAVA, spol. s r.o.	Část: PS 10/4 - VLASTNÍ SPOTŘEBA
	Datum zprac.:	02/2012	Formát:	6. A4	Zak. čís:	110331-2 Název výkresu: OKRUHY 230/400V R04/1, R04/2

Ing. Jiří JANOŠÍK
Hlubinská 1192/7c
703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel. fax: 596 643 642
e-mail: janosik@vsmu.cz