

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/415474/15/ZFUN/Gra

Sp. zn.: S-SMO/340215/15/ZFUN/4

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 23. 11. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce vodovodu v O. - Proskovicích (II. část)**“ včetně přesného znění doručené žádosti:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr kanalizační přípojky jsou uvedeny k ocenění plastové revizní šachty DN425. V technické zprávě je ovšem uvedeno, že se budou osazovat šachty DN400. Prosíme zadavatele o uvedení, jaké revizní šachty má uchazeč ocenit.

Odpověď na dotaz č. 1:

V souhrnné technické zprávě na str. 8 je chybně uvedeno osazení plastových domovních šachet DN400 na hranici připojované nemovitosti. Zadavatel požaduje pro nacenění rozpočtu použít položky z výkazu výměr, tedy šachtu DN 425.

Ing. Eva Seberská

zastupující vedoucí odboru

odbor veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu